


# LEGENDA

## ARCHITEKTURA

- zakres opracowania
- pomieszczenia poza zakresem, pozostawione bez zmian

## ŚCIANY ISTNIEJĄCE :

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN:

- ściany murowane

MODYFIKOWANE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO CZ. ABCEDF:

- ściana do uzupełnienia, otwory do zamurowania
- drzwi do likwidacji
- ściana do wyburzenia

## OZNACZENIA ROBÓT

ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W KLINIKACH POZA ZAKRESEM

- obszar prowadzonych robót

r/D/1 - wykonanie szachtu: wykonanie otworowania w stropie, obudowa szachtu ścianką gipsowo-włóknową

r/D/2 - demontaż tymczasowy istniejącego sufitu podwieszanego na powierzchni 210m2,na potrzebę wykonania: wzmocnień konstrukcyjnych, poprowadzenia instalacji - wg proj.branżowych, wykonanie otworowania stropu i ścian, ponowny montaż sufitu podwieszanego

r/D/3 - wykonanie wyburzeń, otworowania i zamurowań, wykonanie nadproża wg proj.konstrukcyjnego oraz wstawienie drzwi/okna w wymaganych przypadkach wg rysunku architektury

r/D/4 - demontaż istniejących warstw posadzkowych na powierzchni ok......, wykonanie wykopu na potrzebê wymiany istniej¹cych instalacji sanitarnych, poprowadzenia kana³ów wentylacyjnych oraz innych - wg proj.bran¿owych, wykonanie niezbêdnego dla poprowadzenia instalacji otworowania œcian zagêszczenie i zasypanie wykopu,wykonanie warstw noœnych, izolacyjnych i wykoñczeniowych (dotyczy również pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania na poziomie -1)

r/D/5 - wymiana okna istn./drzwi istn. na okno upustowe/drzwi upustowe lub montaż nowych drzwi upustowych, oraz podłączenie go do systemu SAP lub wymiana okna istniejącego na okno p-poż, wg detalu mocowania okna,

## ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE - OZNACZENIA MATERIAŁOWE:

- ściany gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej

| SYMBOL | OPIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-S5 | ścianki wewnętrzne gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej | | | | | |
| | stelaż | pokrycie z płyt | gr.ściany | wełna min. | R'A1 min. | ppoż |
| S1 | 1x 75mm | 2x12,5mm(jednostr.) | 10 cm | 6cm40kg/m3 | 43 dB | EI30 |
| S2 | 1x 75mm | 2x12,5mm(obustr.) | 12,5 cm | 6cm40kg/m3 | 50 dB | EI60 |
| S3 | 2x 50mm +dylatacja 1.5cm | 2x12,5mm(obustr.) | 16,5 cm | 2x4cm40kg/m3 | 50 dB | EI60 |
| S6 | 1x 75mm | 2x12,5mm(obustr.) | 12,5 cm | 7cm70kg/m3 | 55 dB | EI120 |
| S7 | 1x 75mm | 2x12,5mm(obustr.) obudowa szachtów | 12,5 cm | 6cm70kg/m3 | 50 dB | EI120 |
| S8 | 2x100mm | 2x12,5mm ścianka instalacyjna | 25 cm | 2x6cm40kg/m3 | 50 dB | EI60 |
| S10 | 2x75mm | 2x12,5mm(obustr.) | 20 cm | 2x4cm40kg/m3 | 50 dB | EI60 |
| A | ścianka o podwyższonej akustyczności - wyp. wełną min. o gęstości 70kg/m3 | | | | | |
| OR | osłona radiologiczna- płyta g-w z blacha ołowianą gr wg rzutów i proj. osłon | | | | | |
| ZM | zabudowa istn. rozdzielnic z płyt włóknowo-cementowych na stelażu wg opisu | | | | | |
| SK1 | Ścianka giszetowa z płyt wiórowych okleinowanych HPL | | | | | |

## OPRAWY ZEWNĘTRZNE

**LZ1** oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W,IP 65, dł.1,5m z modułem awaryjnym,np. ES-SYSTEM LIGHT LINEAR WALL WASHER lub równoważna

**LZ1'** oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W, IP 65, dł.1,2m z modułem awaryjnym, np. ES-SYSTEM LIGHT LINEAR WALL WASHER lub równoważna

**LZ2** oprawa oświetleniowa liniowa ze źródłem ledowym 36x1W, IP 67 dł.1,2m, np. ES-SYSTEM "LIDE LINEA LED" lub równoważna

**LZ2'** oprawa oświetleniowa liniowa ze źródłem T5 35W, asymetrycznym, IP 67, dł.1,5m np. ES-SYSTEM "LIDE LINEA " lub równoważna

**LZ3** oprawa typu downlight, źródło TC-TEL26W z modułem awaryjnym, np. ES-SYSTEM "URAN DOWNLIGHT" lub równoważna

**LZ4** oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W, IP 65, dł.1,2m z modułem awaryjnym, wbudowana pomiędzy elementy szklane

## OTWOROWANIE ISTNIEJĄCE

- iOST - otwór w stropie "NAD"
- otwór w posadzce

iOST 25x50 s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

## OTWOROWANIE PROJEKTOWANE

- OST - otwór w stropie "nad"
- otwór w posadzce

OST 25x50 s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura
OSC - otwór w ścianie istniejącej
OSC 100x60 ee - opis otworu
hg -1,00 hg - rzędna góry otworu

## OZNACZENIA P-POŻ

- granica stref pożarowych, ściany oddzielenia przeciwpożarowego
- EI60 klasa odporności ogniowej
- okno / drzwi upustowe z siłownikiem
- hydrant Ø25 / Ø52
- GP-N gaśnica pożarowa natynkowa, h=60,s=30, g=22
- GP-W gaśnica pożarowa wnękowa, h=58,5,s=32, g=21,5

Elementy systemu utrzymywania nadciśnienia w klatkach- uruchamiane z systemu SAP:
OU -okno upustowe z siłownikiem
CD -czujka dymu
DU -drzwi wyposażone w siłownik
PU -przepustnica z siłownikiem

## OZNACZENIA POZOSTAŁE

-3.15 - rzędna wykończenia, mierzona od poziomu ±0,00
- 3.17 - rzędna konstrukcji, mierzona od poziomu ±0,00

hn - proj.wys.nadproża w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hn oznacza wysokość istn.nadproża bez zmian
hp - proj.wys.wykończonego parapetu w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hp oznacza wysokość istn.parapetu, (dla okien zewnętrznych parapet wykonać min.85cm nad posadzką)

- WSg - wzmocnienie stropu "góra" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego
- WSd - wzmocnienie stropu "dół" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego
- oznaczenia przekrojów
- F/1/8 pokój piel. oddziałowej 16.02 m² - opis pomieszczenia istniejącego
- F/1/8 pokój piel. oddziałowej 16.02 m² - opis pomieszczenia projektowanego lub modernizowanego
- drzwi istniejące
- drzwi projektowane

## INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CO :

- grzejnik płytowy projektowany
- grzejnik drabinkowy projektowany

## UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT , SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- OPISANE NAZWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (ZGODNIE Z ART.29 PKT 3 USTAWY Z DNIA 29 01 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ) WSKAZUJĄ JEDYNIE MARKĘ REFERENCYJNĄ I MOGĄ BYĆ ZAMIENIONE NA PRODUKT RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCI I WARTOŚCIACH UŻYTKOWYCH W TYM ESTETYCZNYCH.
- WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZWIĄZANY Z WYKONANIEM DODATKOWEGO OTWOROWANIA INSTALACYJNEGO WIELKOŚCI DO Ø 25cm W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE PIONY INSTALACYJNE ORAZ INSTALACJE PRZYŁĄCZENIOWE NIE OZNACZONE NA RYSUNKU OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.
- KOLORYSTYKA, FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU - POWINNA BYĆ KAŻDORAZOWO UZGADNIANA Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE, OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI, MATERIAŁY WEWNĘTRZNE POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY DO STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WPŁYWAĆ NA ZMIANĘ PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- NA ŚCIANACH W KORYTARZACH I HOLACH ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE SYSTEMOWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU I LOKALIZACJI ODBOJNIC W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- LOKALIZACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH W ŁAZIENKACH ORAZ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE PASAŻU SZPITALNEGO WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- POD PROJ.URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I TECHNOLOGICZNYMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN.WARSTWY POSADZKOWE A PROJ. URZĄDZENIA POSADOWIĆ NA PROFILACH STALOWYCH ZESPAWANYCH W RAMKĘ W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM DO UŁOŻENIA BELEK STROPOWYCH WG WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH I DTR URZĄDZEŃ.
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ISTROPACH I STROPACH USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ PŁYTAMI NP "PROMAT" LUB RÓWNOWAŻNE

| NR | OPIS ZMIANY | DATA |
|---|---|---|
| b | | |
| a | uszczegółowienie, korekta otworowania | 25.02.2011 |

## REWIZJE

nazwa zamówienia

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU**
BIAŁYSTOK, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A


inwestor
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Białystok, ul. J.Kilińskiego 1
tel. (085) 7485400

generalny projektant
Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120

biuro projektów - wykonawca projektu
Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120


schemat





projektant:
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka
nr upr. 1398/Gd/84
mgr arch. Michał Baryżewski
mgr inż. arch. Michał Afeltowicz
mgr inż. arch. Małgorzata Szymkowiak-Zbozień
mgr inż. arch. Maria Mądry-Moczorat
mgr inż. arch. Monika Rogozik-Romanowska

sprawdzający:
mgr inż. arch. Stefan Ciecholewski
upr. nr 314/Gd/74


| faza | |
|---|---|
| PROJEKT WYKONAWCZY | |
| tom: 2.3 | część: 1.1 |
| data: 21.01.2011 | skala: 1:100 |
| branża: ARCHITEKTURA | |

tytuł opracowania

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - ARCHITEKTURA**

nazwa rysunku: RZUT POZIOMU 0 D

nr rysunku: W/A/10a