



WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ""Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Waliszów i Żelazno wraz z zagospodarowaniem terenu - przetarg III"" – znak sprawy SA.270.10.2023

Zamawiający, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zapytanie dot. stolarki okiennej

W projekcie mamy zapis: Stolarka okienna kolor biały obustronny, o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.

Proszę o informację czy stolarka okienna ma być PCV czy drewniana?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt opisuje parametry techniczne które winny być spełnione.

Jeżeli chodzi o materiał pozostawia dowolność.

Z poważaniem

Jerzy Adamek

/dokument podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Ewa Pleśniarska-Pawlak, Specjalista do spraw zamówień publicznych i transportu, tel. 783 909 927