



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego®
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Kraków

telefon 12 644 22 89 fax 12 644 47 56
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678 26 80 028 REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

Kraków, dnia 18.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA INWESTYCJI:

Dostawa i montaż klimatyzacji w systemie VRF wraz z nową instalacją elektryczną zasilania dla pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

ADRES INWESTYCJI: Kraków, os. Na Skarpie 66

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. Przedmiot zamówienia - wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania klimatyzacji oraz dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2. Zamówienie obejmuje:
 - a) część elektryczna
 - zabudowa wyłącznika NSX25000 w rozdzielnicy RGNN budynku C
 - budowa trasy kablowej, drabinki D-200 na trasach poziomych i w szachtach około 40mb
 - wyłożenie kabla 5xYAKXS 1x150 w istniejących i nowych trasach kablowych około 320 mb
 - rozdzielnica zasilania klimatyzatorów – obudowa min 1000*1000, rozłącznik bezpiecznikowy 250A, lampki kontrolne
 - zabudowa układu pomiarowego (licznik, przekładniki prądowe)
 - pomiary, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 - b) część dotycząca klimatyzacji
 - wykonanie przebiegów przez przegrody budowlane,
 - dostawa i montaż jednostki zewnętrznej(na zewnątrz przy podstawie budynku),
 - dostawa i montaż 10 jednostek wewnętrznych typu ściennego w pomieszczeniach na I piętrze,





Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego®
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Kraków

telefon 12 644 22 89 fax 12 644 47 56
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678 26 80 028 REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

- montaż instalacji technicznej zasilającej czynnikiem chłodniczym i odprowadzającej skropliny z pompkami skroplin (dobór średnic rurociągów po stronie Wykonawcy),
- wykonanie izolacji termicznej przewodów z czynnikiem chłodzącym,
- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
- wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną i instalacji sterującej manualnej,
- wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
- uruchomienie układu klimatyzacji oraz regulacja parametrów.

3. Ogólne warunki dla systemu klimatyzacji:

- klasa energetyczna min. E
- jednostka wewnętrzna - wydajność chłodzenia dobrać do wielkości pomieszczeń (sala chorych o powierzchni 22-28 m²), poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 22 dB na najniższym biegu i nie większy niż 40 dB na najwyższym biegu mierzony z odległości 1 m, filtr PM 2,5,
- jednostka zewnętrzna – wydajność chłodzenia dobrać do 10 jednostek wewnętrznych z zapasem do rozbudowy o kolejne 4 jednostki wewnętrzne o mocy 3,5 kW

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu klimatyzacji firmy GREE, LG, MITSUBISHI, FUJITSU.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał **wizji lokalnej** w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Możliwe przesłanie na maila rzutu piętra z zaznaczonymi salami zabudowy klimatyzatorów.

4. Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2022r.

5. Gwarancja:

- wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres gwarancji urządzenia min. 36 miesięcy,
- czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
- w ofercie należy uwzględnić minimum 3 lata bezpłatnego serwisowania uruchomionej instalacji i urządzeń z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym.

6. Kryteria oceny ofert: 100 % cena

7. Wymagania co do oferty cenowej: Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT osobno dla części elektrycznej i instalacji klimatyzacji. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Osoba uprawniona do kontaktu: Piotr Kuśmierz tel. (12) 622-94-69, adres e-mail: sekcjaelektryczna@zeromski-szpital.pl





Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego®
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Kraków


telefon 12 644 22 89 fax 12 644 47 56
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678 26 80 028 REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl


-
9. Termin złożenia oferty: 29 kwietnia 2022 r.
10. Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres poczty:
sekcjaelektryczna@zeromski-szpital.pl.

Zatwierdził:
Dyrektor
dr n. med. Jerzy Friediger




[illegible]

**Jednostka
Zewnętrzna**





KLIMATYZATOR





KLIMATYZATOR

