

**Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**  
Klisino 100  
48-118 Lisiećce

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **""Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych""** – znak sprawy 6/2023.

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ")

### **Dotyczy zadania nr 3 Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła w DPS w Klisinie**

#### **Pytanie nr 1**

Witam kto zapewni moc zasilania w energię elektryczną (nie wystarczający przekrój kabli w rozdzielni głównej) ?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Obiekt posiada moc przyłączeniową zapewniającą moc elektryczną dla projektowanych pomp ciepła. Zasilanie elektryczne pomp ciepła wykonać z istniejących złączy kablowych. Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający  
**DYREKTOR**

mgr Małgorzata Wrywko-Trznadel