

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie"** – znak sprawy **ZP.271.2.20.2022**.

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o wyjaśnienie źródła zasilania 6 lamp. W projekcie jest informacja o zasilaniu 230, konieczne jest doprowadzenie prądu, nie ma tej informacji w dokumentacji.

W przedmiarze jest pozycja lampy solarne. Proszę o wytyczne dla Wykonawcy co wycenić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający na stronie toczącego się postępowania (platformie) zamieścił pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w poprzednim - unieważnionym postępowaniu. Pytanie dotyczące oświetlenia było już zadane i wyjaśnione. Zamawiający w związku z tym wyjaśnia tak samo jak uprzednio:

"W związku z tym że w parku nie doprowadzono zasilania należy zastosować lampy solarne. np.

Kolor lampy srebrna.

Parametry:

Wysokość słupka minimum 2m,

barwa świecenia: 5000-6000K biała neutralna (zimna)

źródło światła: o LED o mocy 40W

panel słoneczny o mocy 80W dwustronny".

Zamawiający