

Katowice, 23.04.2020

Eltis Szymon Szmidt
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 125

Dotyczy : uzgodnienia przebudowy linii kablowej niskiego napięcia w ul. Sportowej
w miejscowości Starcza

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2020r w sprawie przebudowy kabla eNN zasilającego stację bazową BT24408 Starcza wyrażam zgodę na zaproponowane rozwiązanie techniczne zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym pod następującymi warunkami:

- koszt prac związanych z przeniesieniem kabla poniesie inwestor.
- należy wykonać i dostarczyć dokumentację zdjęciową z ułożenia kabla i robót zanikowych oraz operat geodezyjny.
- prace prowadzić w sposób zapewniający bezprzerwowe zasilanie stacji bazowej.

W przypadku konieczności wyłączenia zasilania powinno być one jak najkrótsze a jego koszty poniesie inwestor.

Z poważaniem


Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02- 673 Warszawa
NIP 113-28-68-871, REGON 146870713

Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa • biuroPLKl@plus.pl • tel.: +48 22 249 81 00 • fax: +48 22 249 81 01

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000476879 NIP 1132868871 REGON 146870713 kapitał zakładowy 103 493 150 zł.