

L. dz. KA-2/584/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana Pawła II Kraków".**
Numer referencyjny: **KA-2/080/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Ile jest do zdemontowania elementów istniejącego SSP ?

Odpowiedź:

Przedmiotowy budynek nie posiada instalacji SSP, w związku z powyższym należy wprowadzić korektę w przedmiarze robót br. elektr. w poz. 1 d.1.1 przyjęta jest ilość = 1 kpl, powinna być przyjęta ilość = 0 kpl. za omyłkę przepraszamy.

Pytanie nr 2

Ile jest do demontażu czujek jonizacyjnych ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź odnośnie pytania nr 1.

Pytanie nr 3

W przedmiarach dla instalacji SSP brak koryt kablowych i rur, zgodnie ze specyfikacją „5.6. Instalacja sygnalizacji pożaru” instalację należy prowadzić natynkowo. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

W większości tras instalacja będzie układana podtynkowo w bruzdach (patrz poz. 3,5,7 przedmiaru br. elektr. załączonego do SWZ) zaś w komunikacji na korytkach instalacyjnych (patrz poz. 2,4 przedmiaru br. elektr. załączonego do SWZ), dlatego nie potrzeba uzupełniać ww. przedmiaru robót.

Pytanie nr 4

W przedmiarze znajduje się pozycja „Ekspertyza p. pożarowa powykonawcza”. Proszę o informację na czym mają polegać działania z tej pozycji. Ekspertyzy wykonuje się przed przygotowaniem projektu wykonawczego. Czy chodzi o dokumentację powykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą ppoż ?

Odpowiedź:

Ekspertyza p.poż. powykonawcza ma być uzgodniona z rzeczoznawcą. Jej cel sporządzenia to materiał dla PSP w celu finalnego odbioru budynku po dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów, bądź warunków odstępstw od tych przepisów.