

Warszawa, dnia: 2023-10-02

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod kancelarię Leśnictwa Melsztyn (III postępowanie powtórzone)"** – znak sprawy **SA.270.1.8.2023.NB**.

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy konstrukcja budynku leśniczówki może zostać zamiennie wykonana z drewna o certyfikacji C24 i przekroju 145 mm x 45 mm oraz 195 mm x 45 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie ma możliwości zastosowania drewna o innym rozmiarze, można zastosować elementy konstrukcyjne o klasie C24 ale utrzymując istniejącą grubość ściany zewnętrznej ponieważ zmiana tej grubości wpłynęłaby na powierzchnię zabudowy lub powierzchnię użytkową, co byłoby zmianą istotną.

Pytanie nr 2

w związku z ogłoszonym przetargiem na Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem pod kancelarię Leśnictwa Melsztyn proszę o odpowiedź na poniższe pytania :

- jakie okna, drzwi wewnętrzne i drzwi zewnętrzne należy wycenić : drewniane takie jak w dokumentacji czy PCV takie jak w przedmiarze ?

- czy na konstrukcje drewniane ścian można zastosować drewno klasy C24 ? gdyż drewno klasy C30 jest bardzo trudno dostępne i droższe od klasy C24 ponad 2,5 razy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Stolarka okienna oraz drzwiowa jest do zastosowania jako PCV w kolorze naturalnego drewna, drewno można zastosować klasy C24