



YL Yzo 5x25 mm2
zasilanie z rozdzielnic RG

NAZWA TABLICZY:	TN
P [kW]	29,60
kz	0,27
Ps [kW]	8,10
b [A]	50

SYMBOL	COA	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8
OZN. OBWODU									
NAZWA ODBIORNIKA	centrala oświetlenia awaryjnego	oświetlenie awaryjne	oświetlenie awaryjne	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe
ILOŚĆ [szt]	1	—	—	11	27	8	15	12	12
MOC [kW]	0,10	0,10	0,10	0,30	0,60	0,20	0,35	0,30	0,30
LOKALIZACJA - (nr pomieszczenia)	wewnątrz tablicy	droga ewakuac. do klatki	droga ewakuac. schodowej nr 1	wstęca do budynku	korytarz, WC, pom. socjalne	pom. biurowe nr 7 i 4a	pom. biurowe nr 5, 6, 4b	pom. biurowe nr 4c i 18	pom. biurowe nr 11 i 12

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ

DATA: 10-09-2019

PODPIS:

TN-C-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INWESTOR

TREŚĆ:

Przebudowa budynku

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

TREŚĆ RYSUNKU:

TABLICA ROZDZIELCZA TP



REWIZJA: ZMIANY:

PODPIS:

Kujawsko - Pomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz

TREŚĆ:

Przebudowa budynku

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

PROJEKTOVAŁ:

OFEROWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Renata Filipiak

mgr inż. Renata Filipiak

mgr inż. Jerzy Grzesiak

SKALA:

STADIUM:

PBW

NR RYSUNKU:

E-14

1 z 4