

**Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania na:**

**Utwardzenie powierzchni terenu wraz z remontem kanalizacji deszczowej przy ul. Żeglarskiej 13**

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej

**Pytanie 1**

Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości oraz rodzajów kostek jakie zamawiający przewiduje zastosować w w/w zadaniu. W dokumentacji przetargowej występują nieścisłości w opisach, rzutach oraz przekrojach dotyczące poszczególnych materiałów.

**Wyjaśnienie 1**

**Dokumentacja projektowa (nr rysunku A3) wskazują na utwardzenie powierzchni terenu dwoma rodzajami kostki:**

- kostka ażurowa o grubości 10 cm - droga dojazdowa ok. 80m<sup>2</sup> (40x60x10cm),
- kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm -projektowane place kolor szary ok. 180m<sup>2</sup> (10x20x8cm)
- kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm -projektowane chodniki kolor czarny ok. 65m<sup>2</sup> (10x20x8cm).

**W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały wskazane błędne grubości kostki.**

---

**Pytanie 2**

W dokumentacji projektowej występuje ażurowa kostka betonowa. Czy zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie naturalnego odprowadzenia wody z projektowanej powierzchni? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju kostki betonowej spełniającej ten parametr ?

**Wyjaśnienie 2**

**Tak, założenie ma na celu naturalne odprowadzenie wody z utwardzonej powierzchni. Dopuszczamy zastosowanie innego rodzaju kostki betonowej ażurowej o grubości 10 cm spełniających założenia projektowe w zakresie naturalnej retencji wody opadowej.**

---

**Pytanie 3**

Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez „instalacji sieci kanalizacyjnej/odwodnienie terenu” w przytoczonym zapisie SWZ : „Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych związanych z remontem, przebudową lub budową instalacji sieci kanalizacyjnej/odwodnieniem terenu o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda z potwierdzeniem ich należytego wykonania.”

**Wyjaśnienie 2**

**W przytoczonym zapisie SWZ Zamawiający wymaga: Wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy lub budowy instalacji kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda z potwierdzeniem ich należytego wykonania.**

---

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu o numerze Ogłoszenie nr 2025/BZP 00132444 z dnia 2025-03-05.**

***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

*Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ. Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.*