

OZNACZENIA

- Instalacja CO 90/70°C
- Woda 90/70°C do nagrz. went
- Para 3,5 ata
- Kond. rozprężny i n.c.
- Kond. w.p.
- C.W.
- Cyrkulacja
- Woda chłodnicza
- Zimna woda

Uwagi:

1. Sieć miedziankową należy montować przed ułożeniem innych instalacji.
2. Rurociągi stale w przejściach rdzeni łupów wykonać z przekroju ~0,5m
3. Należy ściśle przestrzegać miejsc ułożenia rur pod względem wysokościowym.
4. Odpowietrzenia z tras zamontować przy ścianie.
5. Domiary odcięć wykonywać w g. otworów pozostawionych w projekcie budowlanym.
6. Zaciemnione miejsca przejścia rur przez ściany wymagają wykonania dodatkowego otworu (miejsca uzgodnione z konstruktorem).

mgr inż. A. Przewoźniak
mgr inż. J. Kowalski
mgr inż. M. Jarosz
mgr inż. M. Przewoźniak
Techn. Tech. M. Bodzek
Techn. Tech. B. Zdanek

LECZNICA MIEJSKA
WARSZAWA ul. Ołtarzewska 6/10

2

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJA CO, CW, C.W.
PROJEKTOWANIE SIEĆ GAZOWA

PROJEKTOWANIE OBJĘTE PRAWEM OCHRONY AUTORSKIEJ

1:100