

Bytom dnia: 2024-04-25

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 10/10PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia -> Pakiet nr 1 Tlen medyczny I Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 50litro w na 200bar.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 5 - Wzór umowy - §7 pkt 1 o treści „W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona faxem lub mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę”.

Prosimy o wydłużenie w/w terminu przynajmniej do 7 dni z uwagi na to, że reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z dłuższym okresem rozpatrzenia reklamacji. Reklamowany produkt leczniczy Wykonawca musi odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić stosowny

protokół. W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni.

Prosimy również o wskazanie imiennie osób uprawnionych do składania reklamacji, ponieważ Wykonawca nie ma możliwości[ci weryfikacji czy osoba, która zgłosi reklamację jest osobą uprawnioną do zgłaszania reklamacji produktu leczniczego. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający powinien złożyć zamówienie na tożsamą ilość reklamowanego produktu leczniczego. Wykonawca nie może wymienić towaru przed rozpatrzeniem reklamacji. Prosimy o zgodę na dopisanie tych informacji. Zmiana tych zapisów w leż y w interesie Zamawiającego aby treść umowy i SWZ była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podał wyznaczone osoby na etapie podpisywania umowy.

Zamawiający