

LEGENDA

	Projektowana rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia.
	Szafa dystrybucyjna sieci strukturalnej, RACK 19". Szczegóły wyposażenia według schematu. - LPD lokalny punkt dystrybucyjny. Montaż a wysokości H=2m.
	Gniazdo wtykowe pojedyncze ~230V, 16A, p/t, IP20. Gniazdo montować na wysokości h=30cm, licząc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie podano inaczej.
	Gniazdo wtykowe pojedyncze ~230V, 16A, p/t IP44. Gniazdo montować na wysokości h=30cm, licząc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie podano inaczej.
G	Gniazdo wtykowe pojedyncze ~230V, 16A, p/t IP44. Gniazdo montować na wysokości h=1,2m, licząc od ,poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie podano inaczej.
	Gniazdo trójfazowe 400V, n/t, 32A, IP44, np. firmy PCE lub równoważne jakościowo. Gniazdo montować na wysokości h=1,2m licząc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie podano inaczej. Ostateczny sposób montażu należy określić na budowie.
1-f	Wypust elektryczny 230V.Typ zasilanego odbioru określono na rysunku.
3-f	Wypust elektryczny 400V.Typ zasilanego odbioru określono na rysunku.

PW	ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY 5,5kW
Grz.El. 1	grzejnik elektryczny 2kW 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / IPX4
Grz.El. 2	grzejnik elektryczny 1,5kW 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / IPX4
Grz.El. 3	grzejnik elektryczny 0,75kW 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / IPX4
ZH	ZESTAW HYDROFOROWY
	RZĄPIA - STANOWISKO DLA POMPY ZATAPIALNEJ 230V, 300W, 13A
ZP	ZAWÓR PŁYWAKOWY

Oświetlenie podstawowe

1	1 - oprawa przemysłowa LED 56W IP65
2	2 - oprawa przemysłowa LED 28W IP65
A	Czujka obecności 360°, sufitowa, R=6,4m
	Orawa oświetleniowa zewnętrzna
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy

Oświetlenie awaryjne

AW1	Oprawa awaryjna 3W, 1h, IP-65 - montaż sufitowy
AE-1	Oprawa awaryjna 3W, 1h, IP-65 - montaż naścienny
AE-2	Oprawa awaryjna 3W, 1h, IP-65 - montaż naścienny (z układem grzejnym)

BIURO ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWE "ARCHITEKT TOMASZ CEMPA"
adres: ul. C. K. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław
tel.: +48 691 40 73 42
mail: tcarchitekt@wp.pl / tcarchbiuro@gmail.com

TEMAT	**PROJEKT TECHNICZNY REMONTU HYDROFORNI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU**		
ADRES	ul. Japońska, 52-115 Wrocław, dz. nr 23/4, 23/8, 24/5, AM-5, obręb 0012 Brochów		
INWESTOR	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław		
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Marcin Bernacki	140/02/DUW upr. do proj. bez ogr. spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
NAZWA RYS.	Usytuowanie instalacji - instalacja połączeń wyrównawczych		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:100	NR RYSUNKU IE02
DATA	11.2023		