



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.487.AR.120-221/21-1/...../KW/2021

P. Kucharczyk
do real.
05.12.2021
Zienkows
URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
01-12-2021
3438
Kędzierzyn – Koźle, dnia 25 listopada 2021



Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji
Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego” w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.38.2021.JK z dnia 3 listopada 2021r. (wpływ w dn. 8 listopada br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informuję j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 150 mm w ul. Romana Dmowskiego na rury PEHD SDR17 PN 10 o średnicy \varnothing 160 mm.
- Należy przewidzieć również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działek na których zlokalizowany jest pas drogowy.
- Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

- W pasie drogowym ul. Romana Dmowskiego nie występują urządzenia kanalizacji sanitarnej.

3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- Zapewnia się odbiór wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Romana Dmowskiego.
- W ul. Romana Dmowskiego występują urządzenia kanalizacji deszczowej.
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Romana Dmowskiego należy przewidzieć do istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Romana Dmowskiego za pośrednictwem istniejących studni kanalizacyjnych.
- Należy przewidzieć możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości przyległych do pasa drogowego ulicy Romana Dmowskiego do nowych urządzeń kanalizacji deszczowej.
- Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencją tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.
- Dokumentację projektową na powyższe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.

4. Wydane warunki przyłączenia do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz warunki przebudowy istniejących urządzeń wodociągowych ważne są przez 2 lata.

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. TK w miejscu
 3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR – 487 -2021

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka