

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595,

Białystok, 2024-04-19

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 19/24/27/2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **Modernizację pomieszczeń biurowo – administracyjnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku** – znak sprawy PN-19/24/27

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:


1. Prosimy o potwierdzenie, że przystosowanie pomieszczenia w bloku B na potrzeby relokacji serwerowni nie jest tymczasowe i zainstalowane tam konieczne urządzenia i instalacje nie podlegają późniejszemu przeniesieniu w docelowe miejsce serwerowni.

Odpowiedz: Przystosowanie pomieszczenia w bloku B na potrzeby relokacji serwerowni jest tymczasowe ale zainstalowane tam konieczne urządzenia zostaną przeniesione w terminie późniejszym przez Zamawiającego. Instalacje nie podlegają demontażowi ani późniejszemu przeniesieniu w docelowe miejsce serwerowni.

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy w pomieszczeniu w bloku B przygotować zasilanie, klimatyzację pomieszczenia oraz połączenia sieciowe na potrzeby 3 szaf RACK wyposażonych w serwery i przełączniki.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza

3. Prosimy o potwierdzenie ustaleń z wizji lokalnej, że należy wymienić rozdzielnice RNN-2 oraz RNN-2R na nowe oraz wymienić linie WLZ do tych rozdzielnic (1x linia nierezzerwowana, 2x linia rezerwowana). Poniżej zamieszczamy zdjęcia rzeczonych rozdzielnic.



Odpowiedz: Zamawiający potwierdza że należy wymienić rozdzielnice RNN-2 oraz RNN-2R na nowe oraz wymienić linie WLZ do tych rozdzielnic (1x linia nierezzerwowana, 2x linia rezerwowana), wymienić instalacje

oświetleniowe, zamontować wymagane instalacje pożarowe , wyposażać pomieszczenia w podręczny sprzęt gaśniczy .



4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania, należy wymienić stare rozdzielnice szachtowe na nowe.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza że należy wymienić stare rozdzielnice na nowe wraz z dołączeniem niemodernizowanej części instalacji elektrycznej do nowych szachtów elektrycznych. Należy również wyposażać szachty elektryczne w nowe drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej oraz zamontować czujniki przeciwpożarowe.

5. Prosimy o informację, czy istniejące systemy teletechniczne które należy rozbudować (tj. SKD, SSP, DSO, BMS, CCTV) są na gwarancji? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dysponuje zgodą gwaranta na ingerencję w te systemy?

Odpowiedz: Zamawiający informuje iż nie wszystkie systemy które należy rozbudować są na gwarancji

6. W związku z dużą ingerencją w instalacje elektryczne i sieciowe (przebudowa RNN-2 i RNN-2R, relokacja serwerowni, modernizacja UPS) przewidziany przez Zamawiającego termin realizacji wydaje się być niemożliwy do dotrzymania. W procesie inwestycyjnym należy przewidzieć czas na proces projektowania, zatwierdzania projektów, wykonania pomieszczeń tymczasowych, przeniesienie urządzeń i powrót urządzeń do miejsc docelowych. Zamawiający oczekuje też, aby czasowe wyłączenia poszczególnych części budynku były ograniczone do niezbędnego minimum i wymaga to uzgodnienia z Zamawiającym, co dodatkowo może powodować wydłużenie terminu realizacji. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy.

Odpowiedz: Zamawiający wydłuża termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie przeglądów koniecznych do utrzymania gwarancji na zainstalowane urządzenia a nie wymaga czynności konserwacyjnych takich jak np. konserwacja systemu SSP wraz z zadymieniem testowym czujek, konserwacja i czyszczenie klimatyzacji, konserwacji i pomiarów oświetlenia awaryjnego itp.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż wszelkie przeglądy gwarancyjne koniecznych do utrzymania gwarancji należy uwzględnić w swojej ofercie, w ramach gwarancji konserwacja i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy natomiast konserwacją systemu SAP wraz z zadymieniem czujek oraz konserwacja i pomiarów oświetlenia awaryjnego, czyszczeniem kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych zajmuje się Zamawiający.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

[Signature]
mgr Iwona Kisiel