

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii**

- etap I - część sanitarna" – znak sprawy **18/18PN/2023.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. *Czy instalacja wentylacji wskazana na rysunkach oraz przedmiarach jest tematem postępowania*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak.

2. *Proszę o określenie sposobu wykonania oraz wykończenia zabudów pionów kanalizacyjnych*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zabudowę należy wykonać z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu metalowym z pomalowaniem farbą emulsyjną z wyciszeniem wełną mineralną.

3. *Czy uzupełnienie i odtworzenie elementów wykończeniowych po instalacji wodnej znajdują się w zakresie postępowania*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak.

4. *W jakim zakresie zostaną udostępnione pomieszczenia na czas prowadzenia prac*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z ustalonym i uzgodnionym harmonogramem prac.

5. *Jakie prace elektryczne należy uwzględnić w formularzu ofertowym*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy doprowadzić energię elektryczną do urządzeń zgodnie z częścią rysunkową.

Zamawiający