

Nazwa projektu: Mikołajki

Zestawienie strat pomieszczeń Data: 25.10.2023

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	Φ_T	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	Φ	Φ_{RH}	Φ_{HL}
Jednostka budynku: 01												
1/3- POM. LABORATORYJNE/Pokój mieszkalny 24,0 °C 17,9 m ² 41,6 m ³	472		106	63	641		187	3724	0	4552		4552
1/2 POM. EKSPERYMENTALNE/Pokój mieszkalny 24,0 °C 13,6 m ² 31,5 m ³	254		80	35	368		0	2838	0	3206		3206
1/9- HOL WEJŚCIOWY/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,2 m ² 37,6 m ³	473		79		552		155	0	-133	573		573
1/6 SALA/Pokój mieszkalny 20,0 °C 57,1 m ² 132,4 m ³	1473	172	182	-28	1798		545	0	-97	2246		2246
1/4 POM. ZMYWALNI/MAGAZYN/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m ² 39,0 m ³	353		77	-23	407		107	0	-53	461		461
1/1 POM. BYTOWE/Pokój mieszkalny 24,0 °C 24,8 m ² 57,6 m ³	985		252	25	1263		260	5177	0	6699		6699
1/10 - KOMUNIKACJA/Pokój mieszkalny 20,0 °C 18,5 m ² 43,0 m ³	806		147	-101	853		177	0	-266	763		763
1/5- SZATNIA+WC/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,4 m ² 21,7 m ³	296		64		360		60	0	-67	353		353
1/7 WC/Pokój mieszkalny 24,0 °C 5,0 m ² 11,6 m ³	247	44		41	332		0	0	1	334		334
1/8 POM. SOCJALNE/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,0 m ² 20,9 m ³	313	53		-13	353		0	49	0	402		402
Kondygnacja 0 188,4 m² 437,0 m³	5672	269	986			0	1490		-615			

Budynek	5672	269	986			0	1569		0		0	
----------------	-------------	------------	------------	--	--	----------	-------------	--	----------	--	----------	--