

LEGENDA	
	optyczna czujka dymu SNC-300
	ręczny przycisk oddymiania RPO-02
	chwytak elektromagnetyczny drzwiowy
	przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm^2
	przewód HDGs 3x2,5 mm^2 PH 90
	przewód HTKSH 4x2x0,8 mm^2 PH 90
	puszka przyłączeniowa ppoż.
	zestaw ryglowania 2-punktowego

Temat	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej				
Obiekt	Szkoła Podstawowa w Uciechowie ul. Odolanowska 38, 63-430 Odolanów				
Inwestor	Szkoła Podstawowa w Uciechowie ul. Odolanowska 38, 63-430 Odolanów				
Faza zadania	Projekt urządzenia ppoż.	Data	08.2023	Nr rysunku	03
Treść rysunku	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej - schemat blokowy	Skala	1:100		
Branża	przeciwpożarowa	Uprawnienia		Podpis	
Projektował	inż. Michał Kaliński	391/NP/2011			
Opracował	mgr inż. poż. Tomasz Sobczak	SGSP 10524			