

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP w Bukowinie Tatrzańskiej z dopuszczeniem ofert częściowych: instalacja c.o. i kotłownia, ocieplenie, stolarka, oświetlenie, instalacja PV"** – znak sprawy **IZW.271.1.12.2023**.

Zadanie częściowe nr 3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP w Bukowinie Tatrzańskiej z dopuszczeniem ofert częściowych: instalacja c.o. i kotłownia, ocieplenie, stolarka, oświetlenie, instalacja PV - stolarka, realizowana w ramach zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej".

Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Jednocześnie Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Dodano zmodyfikowany przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 3 z dodatkową pozycją 1.4 „Roboty towarzyszące”

Pytanie nr 1

Proszę wskazanie czy kolor okien ma być jednostronny czy obustronny?

Odpowiedź nr 1

Stolarka okienna powinna być w kolorze drewna „złoty dąb” z obydwu stron.

Pytanie nr 2

Czy szklenie w oknach ma być rzeczywiście bezpieczne? Znacznie podniesie to wartość oferty, czy więc stosować szklenie takie tylko tam gdzie wymagają tego przepisy np. klatki schodowe czy ciągi komunikacyjne czy też w całości stolarki PCV?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z § 304 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szkło o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia:

1. Przeszklenie okien połączonych, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

Funkcja główna budynku to szkoła więc należy zastosować szklenie bezpiecznie przynajmniej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.

Pytanie nr 3

Jeżeli zamawiający będzie wymagał szklenie bezpieczne to czy ma być stosowane od środka czy na zewnątrz czy obustronnie?

Odpowiedź nr 3

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zastosować szklenie bezpieczne obustronne.

Pytanie nr 4

Proszę podać rysunki dotyczące otwieralności okien.

Odpowiedź nr 4

Do rysunku A08 dodano otwieralność okien, (linia przerywana oznacza kierunek otwarcia). **Rysunek w załączeniu.**

Pytanie nr 5

Proszę podać symbol lub nazwę parapetu wewnętrznego ponieważ ceny są bardzo różne w zależności od modelu konglomeratu.

Odpowiedź nr 5

Parapety wewnętrzne z konglomeratu, gr. 3cm, kolor dopasowany do stolarki.

Pytanie nr 6

Do jakiej szerokości należy przyjąć szpalety wewnętrzne i czy trzeba liczyć również malowanie miejsc poprawianych?

Odpowiedź nr 6

Do 40 cm i należy liczyć również malowanie miejsc poprawianych.

Pytanie nr 7

Czy ze strony zewnętrznej należy przyjąć do wyceny jakiekolwiek prace tj. np. parapety zewnętrzne, obróbki tynkarskie?

Odpowiedź nr 7

Do wyceny należy przyjąć dodatkowe prace tj. parapety zewnętrzne, obróbki tynkarskie, obrobienie gładów itp.

Pytanie nr 8

Czy ślusarka aluminiowa ma być dokładnie w kolorze stolarki PCV (kolor renolit) czy przyjąć podobny kolor wg. RAL

Odpowiedź nr 8

Należy przyjąć kolor taki jak stolarki PVC .

Dodano zmodyfikowany przedmiar robót, z dodatkową pozycją 1.4 „Roboty towarzyszące”

Z-ca Wójta Gminy
mgr Maria Kuruc
/podpis elektroniczny/