

**UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY**  
**im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2021-09-20

**Wszyscy uczestnicy**  
**postępowania**

**PN- 13/21/27/1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji sanitarnych w budynku kuchni UDSK – znak sprawy **PN-13/21/27**.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:  
Treść pytań:

1. Wymiana rur w piwnicy i zmywalni, wiąże się z koniecznością zamknięcia ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, co skutkować będzie brakiem wody potrzebnej do pracy w kuchni i zmywalni. Jak Zamawiający wymagać będzie prowadzenie prac, aby umożliwić funkcjonowanie kuchni i zmywalni?

**Odpowiedź:** Prowadzenie prac powinno odbywać się w momencie zaprzestania pracy kuchni, w porze nocnej.

2. Wymiana rur w zmywalni, nie jest wystarczająca dla likwidacji przecieków wody z pomieszczenia kuchni. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji koryt podłogowych i izolacji przepustów kablowych i rur na stropie pomieszczenia kuchni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji koryt podłogowych i izolacji przepustów kablowych i rur na stropie pomieszczenia kuchni.

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**

  
**mgr Iwona Kisiel**