

Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Gazy medyczne wraz z dzierżawą butli i zbiorników.

Numer referencyjny: 32-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Proszę o usunięcie zapisów SWZ wraz z załącznikami mówiących o rozładunku gazów w butlach do pomieszczenia tlenowni czy też miejsc wskazanych przez pracownika Zamawiającego.

W związku z obowiązującymi przepisami przewozu ładunków niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy gazów w butlach w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone i niezgodne z Prawem jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu czy gabinetów oraz pozostawienie pojazdu, którym dokonywane są dostawy bez nadzoru.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz, bez użycia dodatkowego sprzętu i bez konieczności wnoszenia butli do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów itd.) z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów realizujących dostawy.

2. Czy Zamawiający planuje podczas realizacji Umowy, podpisanej w związku z tym postępowaniem,

zmianę lokalizacji zbiorników w stosunku do miejsc dotychczasowych ?

3. Prosimy o następujące zmiany we wzorze Umowy:

- W § 6 ust 2 prosimy o zmianę z 50% na 20%. Poziom zaproponowanych cen jest ściśle związany z zadeklarowaną przez Zamawiającego ilością produktów. Zakup na poziomie 50% zadeklarowanych ilości jest niedopuszczalny. Ograniczenie może wynieść maksymalnie 20% zadeklarowanych ilości. W przypadku odchylenia na poziomie do 50% zaproponowane ceny nie są rzetelnie oszacowane.

- W § 8 ust 1 d) prosimy o zmianę z „...wartości umowy...” na „...niezrealizowanej części wartości umowy...”. Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części umowy.

- W celu równego traktowania Stron Umowy prosimy o dopisanie w § 9 ustępu o brzmieniu:

„Wykonawca może rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy w zakresie danego pakietu bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku niewywiązywania się Zamawiającego z postanowień Umowy, bez prawa Zamawiającego do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że kierowcy realizujący dostawy butli są zobowiązani do rozładowania butli (w asyście pracownika Zamawiającego) we wskazanym pomieszczeniu tj. magazyn gazów medycznych bądź budynek tlenowni, zgodnie z warunkami umowy. W zakresie Wykonawcy, jest posiadanie sprzętu niezbędnego do przetransportowania butli do budynku. Zamawiający informuje że dostawy będą realizowane w bezpiecznych strefach.

2. Zamawiający nie planuje zmiany lokalizacji zbiorników.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust 2 umowy. § 6 ust 2 umowy otrzymuje brzmienie "Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń, przy czym minimalna wartość wykorzystania umowy zostaje ustalona na 80%." Pozostałe zapisy bez zmian.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.