


Rozdzielnica: RK.p	
Typ obudowy:	Spacial S3D
Klasa izolacji:	I klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	66
Stopień ochrony IK:	10
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	63 A
Prąd Icw:	---
Ustawienie:	wisząca
Zasilanie:	góra
Odpiwy:	góra
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	




WIDOK MONTAŻOWY
PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY KUCHNI RK.p

PROJEKT TECHNICZNY - RYSUNEK WYKONAWCZY

Układ zasilania :
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.



BIURO USŁUGOWE HiT KRZYSZTOF HIRSCH 87-800 WŁOCŁAWEK UL. ŁĘGSKA 5		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
INWESTOR : GMINA BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO BARUCHOWO 54 ADRES INWESTYCJI : 87-821 BARUCHOWO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE DZIAŁKI NUMER 154/1, 155/4		PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386/5/98/50 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-0111/03  podpis	
TEMAT : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NA TERENIE GMINY BARUCHOWO		ASYSTENT : mgr inż. Jacek Hirsch  podpis	
		SPRAWDZAJĄCY : inż. Jan Klockowski upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-1038/01  podpis	
		DATA : 15.09.22	SKALA : - - - - NUMER RYSUNKU : ET-14
		TEMAT RYSUNKU : WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WIDOK MONTAŻOWY PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY KUCHNI RK.p	
		TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH, BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI	