



Oznaczenie sprawy: ZP3/4240/25

Poznań, dnia 18.07.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

**POWIADOMIENIE**  
**o unieważnieniu postępowania**

Szanowni Państwo,  
Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM w Poznaniu nr ZP3/4240/25.**

Streszczenie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Czas gwarancji w miesiącach
1	Bomax Tey Sp. z o.o. ul. Szczepankowo 134 61-313 Poznań NIP: 6210004007	2.485.000,00 zł	60 miesięcy
2	Klima Perfect Serwis Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 13 64-500 Szamotuły NIP: 7872142192	2.460.000,00 zł	61 miesięcy

Liczba wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 2

Zamawiający, w związku z unieważnieniem uprzedniej czynności badania i oceny ofert, przystąpił do ponowienia tej czynności i po dokonaniu ponownej oceny ofert:


- odrzuć ofertę nr 1** Wykonawcy Bomax Tey Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Uzasadnienie: Zgodnie wymogiem określonym w pkt. 3.1.1) c) Wielobranżowego projektu agregat wody lodowej nr 1 (bez freecoolingu): „Wskaźnik efektywności energetycznej w nominalnym punkcie pracy (7/12/35°C) ma być nie niższy niż EER=3,3”. Z przesłanych przez Wykonawcę w dniu 25.06.2025 r. wyjaśnień oferty wraz z załączoną dokumentacją wynika, że oferowany agregat nie spełnia wymogu określonego w dokumentach zamówienia i posiada wskaźnik efektywności energetycznej EER=3,09.
- odrzuć ofertę nr 2** Wykonawcy Klima Perfect Serwis Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5), ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Uzasadnienie: Zgodnie wymogiem określonym w pkt. 3.1.1) c) Wielobranżowego projektu agregat wody lodowej nr 1 (bez freecoolingu): „Wskaźnik efektywności energetycznej w nominalnym punkcie pracy (7/12/35°C) ma być nie niższy niż EER=3,3”. Z przesłanych przez Wykonawcę w dniu 25.06.2025 r. wyjaśnień oferty i załączonej dokumentacji wynika, że oferowany agregat nie spełnia wymogu określonego w dokumentach zamówienia i posiada wskaźnik efektywności energetycznej EER=3,14.

W związku z powyższym Zamawiający **unieważnia postępowanie nr ZP3/4240/25** na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone, gdyż nie spełniały wskazanych powyżej wymogów określonych dla przedmiotu zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie. Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

PROREKTOR

  
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Alm2