

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



P. Wamot / Bieńkowski
URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 11-09-2020
L.dz. 3485

Kędzierzyn-Koźle, 2020-09-11

OSR-IUC.7012.25.2020.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w mieście

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 03.09.2020 r. (data wpływu: 08.09.2020 r.) nr IRE-DS.7011.09.1.4.2019.RŁ.AW w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania polegającego na budowie przejścia pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy stacji paliw w sąsiedztwie ulic Dunikowskiego, Racławickiej i Łukasiewicza, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Oświetlenie przejścia dla pieszych można podłączyć do latarni nr 5344/04/02 zasilanej z szafki SOU-5344.
2. Nowe latarnie należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle. Na słupach należy umieścić oznaczenia 04/02-1 oraz 04/02-2.
3. Zwiększenie obciążenia szafki o kolejne 2 latarnie nie będzie wymagało wystąpienia o nowe warunki zasilania szafki SOU-53544 do TAURON Dystrybucja S.A.
4. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
5. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED.
6. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, przed przekazaniem Zamawiającemu, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Gabriela Helbin-Golasz

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz
Tel. 77 40 50 386

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma OSR-IUC.7012.25.2020.DK

Latarnia nr 5344/04/02



ENERGETYK
MIEJSKI

Daniel Klekiewicz

