

FRAGMENT NISKIEGO PARTERU
1:50



KOLEKTOR ϕ150 L = 1,5 m Z KRÓCCEM Z GWINTEM WEWN. M 20 x 1,5 I KURKIEM MANOMETRYCZNYM
OBEJŚCIA DRZEW WĘZŁACH ϕ15
ZBIORNIKI ODPOWIETRZAJĄCE TYP A-Pz O POJ. 1,2L
ZAWORY SPUSTOWE ϕ15
REDUKCJA 25/15 PRZED NAGRZEWNICĄ, WSTĘPNĄ, DLA WĘZŁÓW UMIESZCZONYCH JEDEN NAD DRUGIM MIN. ODSTĘP 0,5 m

LECZNICA M.Z i O.S.
W-WA ANIN BL "G"

13.

PROJEKT TECHNICZNY
ZAMIENNY INST. WODY O WYSOKICH PARAMETRACH

SN/342

1:50, 1:25

PS-4

IX. 1976

inż. J. Przybylski
inż. B. Sutkiewicz
inż. S. Malczewski

inż. St. Zaczkiewicz
inż. H. Szkopiński

inż. T. Smolkowski