



KOLEKTOR Ø150 = 10 Z KRÓĆCEM Z GWINTEM WEWN. M20x15
I KURKIEM MANOMETRYCZNYM.
REDUKCJA ŚREDNICY Ø32/25 PRZY NAGRZEWNIOW.
☑ pompa współpracująca z O.K.G

LECZNICA M.Z.I.O.S. W-WA, ANIN.
BLOK F.
PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY INSTALACJI
WODY O WYSOKICH PARAMETRACH
INŻ. A. WYŻYŃSKI
INŻ. S. WYŻYŃSKI
INŻ. B. SOLTAN

XIX/342
1:50, 1:25
PS-1
09.198