

1. INSTALACJA PODPOSADZKOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY KIELICHOWE PVC LITE SN8.
2. RURY INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ W MIEJSCU KONTAKTU Z POSADZKĄ I PODŁOŻEM BETONOWYM OWINĄĆ FOLIĄ PIANKOWĄ DYLATACYJNĄ.
3. W WIATROŁAPIE STOSOWAĆ ODWODNIENIE LINIOWE BETONOWE s=200mm, hc=250mm Z RUSZTEM ŻELIWNYM KLASY D400 ORAZ SKRZYNKĄ SYSTEMOWĄ Z ODPŁYWEM D160mm.
4. PRZED WIATROŁAPEM STOSOWAĆ ODWODNIENIE LINIOWE BETONOWE s=300mm, hc=350mm Z RUSZTEM ŻELIWNYM KLASY D400 ORAZ SKRZYNKĄ SYSTEMOWĄ Z ODPŁYWEM D160mm.
5. PODŁĄCZENIE ODWODNIEŃ LINIOWYCH DO KANALIZACJI ZASYFONOWAĆ 4 KOLANAMI D160mm 87,5°.
6. STUDNIE D1, D5 WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE ŚREDNICY D425mm ZWIĘCZONE WPUSTEM ŻELIWNYM DROGOWYM KLASY D400 Z OSADNIKIEM h=500mm.
7. STUDNIE D2, D3 WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE ŚREDNICY D425mm ZWIĘCZONE WŁAZEM ŻELIWNYM PEŁNYM KLASY D400. STUDNIA D3 Z KINETĄ D200mm, STUDNIA D2 Z KINETĄ D250mm.
8. STUDNIĘ D4 WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWĄ ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ 1000mm ZWIĘCZONĄ WŁAZEM ŻELIWNYM ZATRZASKOWYM PEŁNYM KLASY D400.
9. WŁĄCZENIA RUR PVC DO STUDNI WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ PRZEJŚĆ SZCZELNYCH SYSTEMOWYCH Z USZCZELKĄ GUMOWĄ.
10. WYMIARY PODANO W [cm].

PROJEKTOWANE:

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC KIELICHOWYCH SN8 LITYCH
PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA D425mm

149,06
147,92

RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA

± 0,00=149,09m npm

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	SZPITAL MIEJSKI - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ.		INWESTOR SPZOZ UL. KILIŃSKIEGO 29 08-110 SIEDLCE
LOKALIZACJA	SIEDLCE, UL.STAROWIEJSKA 15 OBRĘB: 146401_1 MIASTO SIEDLCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146401_1.0039 DZ. NR 12/7, 17/4, 13/4, 13/5, 17/3.		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ RZUT INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.		BRANŻA INSTALAC. SANITARN NR RYS. 2/S
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Roliński Upr. w specj. sieci i inst. sanit.	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01 PODPIS	SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ.	mgr inż. Marcin Sienicki Upr. w specj. sieci i inst. sanit.	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0065/08 PODPIS	DATA 03.2018r