

Kępno dnia: 2024-02-21

**Gmina Kępno**

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie.

Numer referencyjny: WR.271.4.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszonym przetargiem na: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Jana Pawła II w Kępnie”, zauważyliśmy, że w specyfikacji technicznej przetargu podano normy PN EN 1401 i PN EN 1852, które obejmują rury lite, jednorodne, gładkie przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej. Norma PN EN 13476-2, również odnosi się do tego rodzaju rur podanych w specyfikacji technicznej przetargu.

Czy moglibyśmy uzyskać potwierdzenie, czy w ramach ogłoszonego przetargu można zastosować rury do kanalizacji deszczowej spełniające normę PN EN 13476-2, o parametrach technicznych nie gorszych wskazanych w dokumentacji przetargowej, produkowanych w oparciu o normy PN EN 1401 i PN EN 1852? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe wytyczne dotyczące ich zastosowania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej rur kanalizacyjnych produkowanych w oparciu o normę PN EN 13476-2.

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z materiałów spełniających wymagania określone w pkt. 2.1.1.1.1. dokumentacji projektowej (str. 9-10).

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz