

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I."** – znak sprawy **13/13PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18

1. W nawiązaniu do przesłanych pytań o schematy rozdzielnic, prosimy o udostępnienie schematu rozdzielnicy szpitalnej TBN2M zasilania separowanego, który to nie został zamieszczony w nowej dokumentacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W/w dokument został zamieszczony na stronie postępowania z dnia 17.05.2023 r. - UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III – rys 15 oraz 16.

2. W związku z koniecznością dostawy tablic bezpiecznikowych napięcia separowanego do w/w rozdzielnicy TBN2M prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu zasilacza UPS na potrzeby podtrzymania w/w tablic. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów dla UPS: minimum moc zasilacza, czas podtrzymania i współczynnik cos ϕ .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający