

Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach"** – znak sprawy **RI.ZP.271.8.2024.**

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Proszę o informację jaką wartość podaną w luksach Zamawiający wymaga w natężeniu pionowym. Proszę o informację czy bieżnia ma być oświetlona z tych samych opraw, jeżeli tak to wg. jakiej klasy i jakiego natężenia wyrażonego w luksach"

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania parametrów oświetlenia, zgodnie z normą PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie” dla II klasy rozgrywek.

Bieżnia lekkoatletyczna ma być oświetlona z tych samych lamp/opraw. Zamawiający nie określa wymogu klasy dla bieżni lekkoatletycznej. Klasa oświetlenia/parametry oświetlenia, zgodnie ze wskazaną normą ma być utrzymana dla oświetlenia płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Międzyzdrojach.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga spełnienia parametrów oświetleniowych wg. normy PN-EN 12193 dla klasy II oświetlenia boiska piłkarskiego oraz bieżni. Prosimy o doprecyzowanie oświetleniowych stref czy oświetlane wg. II klasy mają być również pola za bramkowe tj. pomiędzy bramkami a bieżnią?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania parametrów oświetlenia, zgodnie z normą PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie” dla II klasy rozgrywek.

Druga klasa oświetleniowa przy wymaganych 200 lx, nakłada obowiązek stosowania źródeł o lepszym wskaźniku barw, mniejszym ośnieniu zawodników, a także zapewnienie wysokiej równomierności oświetlenia (minimalne do średniego natężenia oświetlenia poziomego) na poziomie minimum 0,6.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga spełnienia parametrów oświetleniowych wg. PN-EN 12193 dla II klasy oświetlenia. Norma PN-EN 12193 w pkt 7.3.4 zaleca temperaturę barwową w zakresie 5000-6000K, natomiast Zamawiający określił tylko jedną wartość bez podania tolerancji ani czy jest to maksymalna czy minimalna wartość. Taki zapis powoduje ograniczenie konkurencji i tym samym możliwość wyższych/niekorzystnych ofert dla Zamawiającego. Wnosimy o zmianę zapisu, aby temperatura barwowa była zgodna z PN-EN 12193.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymagania: oprawy powinny mieć temperaturę barwową w przedziale od 4200 do 5000 K.

BURMISTRZ
Mateusz Bobek

