



P. Koszorek
do real. / 02.09.2022
Biemkowon

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 31-08-2022
L.dz. 2207

Wasz znak:

Opole, 25.08.2022

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.389.22

Dot.: Przebudowy ul. Wyspiańskiego i skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w ramach zadania „Organizacja ruchu na ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na obszarze objętym planowaną inwestycją posiadamy sieć gazową niskiego ciśnienia DZ 315/110/90 PE wybudowaną w latach 2005-2019r., sieć stalową DN 200 wybudowaną w 1984r. Głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi 0.8-1.5 m. Sieć stalowa DN 200, która mogłaby kolidować z przebudową ulic jest planowana do modernizacji. Przy wykonywaniu prac projektowych i wykonawczych skrzyżowania należy uwzględnić planowaną modernizację istniejących sieci oraz należy zachować następujące warunki:

- Rozwiązania projektowe skrzyżowania względem istniejącej sieci gazowej należy wspólnie uzgodnić ze Służbami Technicznymi Zakładu Gazowniczego w Opolu celem uzgodnienia miejsc kolizyjnych projektowanej infrastruktury drogowej i modernizowanej sieci gazowej,
- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale Służb Technicznych Gazowni w Kędzierzynie -Koźlu celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej na projektowanym odcinku drogi,

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań projektowanych elementów infrastruktury związanej z remontem drogi z istniejącymi sieciami gazowymi należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie Koźlu,
- wszelkie kolizje z nie modernizowanymi sieciami gazowymi zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Kędzierzynie-Koźlu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,

Czynną sieć średniego ciśnienia zaznaczono kolorem zielonym, kolorem a nieczynną sieć gazową kolorem czarnożółtym na załączonej mapie.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Kędzierzynie -Koźlu
3. ZMDZ a/a

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 47 31, faks 77 483 47 31
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. Wojska Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
 Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
 ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 tel. 77 483 47 31, faks 77 483 47 31
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001 REGON 142739519

