


- UWAGI:
1. Rozbudowa istniejącej rozd. RG/B z wykorzystaniem obudów stojących przystosowanych do zabudowy szeregowej. Stopień ochrony IP41, głębokość 400 mm, I klasa ochronności.
  2. Nie dopuszcza się stosowania szyn aluminiowych i cupolanowych (AL i ALCu).
  3. Podejście zasilania od góry. Odejścia odpływów zasilających do góry poprzez przedział kablowy.
  4. Zabudowa zgodnie ze schematem instalacji. Wszystkie instalowane aparaty opisać.

		<div>ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH</div> <div>"KONZBUD"</div> <div>inż. Zbigniew Konopka</div>				
<div>37-464 Stalowa Wola</div> <div>ul. Żurawia 23</div> <div>tel/fax:/015/8448440</div>		<div>tel kom: 0 601 531 895</div> <div>e-mail:biuro@konzbud.pl</div> <div>http://www.konzbud.pl</div>				
Inwestycja:						
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
Adres:						
<div>37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1</div> <div>DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747</div> <div>OBREB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO</div>						
Inwestor:						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO						
Branża:		Stadium projektu:				
ELEKTRYCZNA		PROJEKT WYKONAWCZY				
Projekt NR		Nazwa rysunku		Skala:		
-		ROZDZ. RG/B - SCHEMAT INSTALACJI			---	
		Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	Nr.Rys.
PROJEKTANT		inż. Adam Hara	230/TBG/94		05.2019	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. M. Rolek	PDK/0074/ POOE/05		05.2019	
DATA MODYFIKACJI						
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli						