

Warszawa, dnia: 2024-03-20

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI („Zamawiający”)
Sudół 216
27-400 Ostrowiec Św.
w imieniu zamawiającego działa pełnomocnik:
Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych,
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa przyłącza energetycznego do dwóch dostrzegalni w
leśnictwach Skąlecznica i Narożniki.

Numer referencyjny: SA.270.12.2024.NO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Szafa technologiczna STRBX-6615-32U 600x500x1560mm (zaznaczona kolorem niebieskim na rysunku) jest także przedmiotem dostawy i montażu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szafy nie są przedmiotem montażu, na chwilę obecną obie szafy są zamontowane, uzbrojone i przygotowane do podłączenia, zgodnie z „protokołem odbioru dostawy, montażu i uruchomienia szaf teletechnicznych.

Pytanie nr 2

Proszę o uściślenie typu kabla jaki ma zostać ułożony między złączem kablowym PGE a szafką redukcyjną w ogrodzeniu dostrzegalni. W projekcie jest YAKXS 4x50 a w kosztorysie YKX 4x50 w obydwóch zadaniach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 – potwierdzamy, że prawidłowy Kabel jest kablem opisanym w projekcie tj. YAKXS 4x50

Pytanie nr 3

1. Prosimy o potwierdzenie że zarówno dla obiektu Skalecznica jak i Narożniki zakres wymieniony w dokumentacji projektowej jak i przedmiarze został zrealizowany, mianowicie: „ Montaż szafy technologicznej wraz z rozdzielnicą i akumulatorami, posadowionej na cokole prefabrykowanym (poz. 1.1.3 kosztorysów ślepych)”

2. Jeśli pozycja 1.1.3 została wykonana zwracamy o usunięcie jej z Kosztorysu ślepego, ponieważ Wykonawca wpisując kwotę „0” automatycznie sprawia że oferta(wycena) jest nie ważna.

3. Czy szafki redukcyjne w ogrodzeniu dostrzegalni np. OZ 53x80+F z fundamentem zamykana na klucz nr 1333 wyszczególnione na schematach elektrycznych (zarówno dla obiektu Skalecznica jak i Narożniki) obejmują zakres postępowania czy są już wykonane? Brak pozycji w kosztorysach ślepych

W związku z rozbieżnością przedmiaru robót a dokumentacją projektową, proszę o potwierdzenie, że właściwym do zabudowy jest kabel YAKXS 4x50.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1,2 - Zgodnie z otrzymanymi od Państwa informacjami szafa została już postawiona, w związku z tym pozycja 1.1.3 została usunięta.

Ad. 3 – Stworzono nową pozycję 1.1.3 Dostawa i montaż szafy redukcyjnej.

Pełnomocnik Zamawiającego

(-) Paweł Drembkowski

Zamawiający zawiadamia o zmianie załączników do SWZ:

Nowe załącznik (od dnia 20 marca 2024 r.):

Przedmiar_El_Skałecznicza_Ostrowiec Św.pdf

Kosztorys_sl_El_Skałecznicza_Ostrowiec Św.pdf

Kosztorys_sl_Narożniki_Ostrowiec Św.pdf

Przedmiar_Narożniki_Ostrowiec Św.pdf