

Zastrzeżenia prawne:

1) Dokumentację instalacji wymiany oświetlenia należy rozpatrywać łącznie ze sterowaniem DALI montowanym przy rozdzielnicach elektrycznych;
2) Skoordynować wymianę opraw z montażem sterowników i okablowaniem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
3) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
4) Wszystkie rzuty powinny być rozpatrywane z odpowiedni opisem sterowania DALI;
5) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową;
6) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,
7) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!
8) Wszelkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy koniecznie uszczelnić masą o odpowiednich parametrach EI!

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.

LEGENDA OPRAW - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
AKB	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
AK1B	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	49W
B	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	17,9 W
C	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	7W
C4	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	7,1W
C3	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	17,4W
CE	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	7W
C1	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	5,3W
C1.1	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	7,1W
CM	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	10,2W
CM1	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	7W
EK2E	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	24,7W
EX	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	44W
H	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	14,4 W
H5	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	14,4 W
H1	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
H1S	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
P	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
P1	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	27,8W
P2	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	14,4 W
SA	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	36,3W
ST	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	44,5W
X2	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI	17,4W
Z9	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	25,8W
Z13	oprawa LED szczegóły wg specyfikacji technicznej	30W
CZR	czujnik ruchu	
CZ1	czujnik ruchu/światła DALI-2	
CZ2	czujnik ruchu/światła DALI-2	
TP1	panel ścienny DALI-2	

ELGRAFT Marek Jerzyński
ul. Nakielska 156, 85-391 Bydgoszcz
879-247-69-51
609 536 900
www.elgraft.pl
marek@elgraft.pl

INWESTOR	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
REALIZACJA	WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W BUDYNKACH CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
OBIEKT	BUDYNEK LOGISTYKI nr 16
ADRES	ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Jerzyński KUP/0142/POOE/11 w specjalności instalacji elektrycznych do projektowania bez ograniczeń PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Jakubiak PODPIS
NAZWA RYSUNKU	Budynek logistyki nr 16 - parter
SKALA	1:100
DATA	16.12.2024
ARKUSZ	297x700
NR RYSUNKU	E-05