Zastrzeżenia prawne:

1) Dozwolone jest kładzenie wymienionych nadanej rozpatrywanej łączna ze stanowiskiem DALI motorowym przy rozdzielnicach elektrycznych.
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wymienione uszkodzenia wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją.
3) Wykonawca ma prawo do wprowadzania drobnych zmian projektowych, jeśli nie wpływają one na funkcjonalność systemu.
4) Wszystkie dane techniczne podane w katalogu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
5) Klient zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów przed montażem.
6) Niniejsza oferta nie stanowi umowy sprzedaży, dopóki nie zostanie ona potwierdzona przez obie strony.
7) Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Uwagi	typ oprawy	mocowanie	moc	źródło światła	barwa światła	strumień świetlny	sterowanie	napięcie zasilania	uwagi
AL	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	17,9W	GP1_5	14,4W	17,6lm	DALI2	230V	IP65
ALC	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	17,9W	GP1_8	23,5W	17,6lm	DALI2	230V	IP65
AN	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	25,8W	GP2_4	28,2W	27,6lm	DALI2	230V	IP65
B	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		11,4W	GS01_8	23,5W	T		7W	
B1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		18W	GS03_6	43,1W	XGD	DALI2	55W	
BE	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	14W	GS02_4	28,2W	XN		24,7W	
BP1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		14W	GS01_5	17,6lm	S		5W	
BP	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		6W	GS01_2	14,4W	PGR	DALI2	28,2W	
C1E	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	8W	GS03	34,8W	X1GD	DALI2	36,8W	
CL	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		39,2W	GLA	14,4W	YY		28,2W	przeniesienia
CL1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		21,7W	RL1_5	17,6W	Z1P		28,2W	
CLN	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		37W	RL1_8	23,5W	Z1L	DALI2	28,2W	
EK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		21,7W	RL3_	23,5W	Z1S	DALI2	28,2W	
EKG	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		21,7W	RS1_75	23,5W	Z2L	DALI2	23,5W	
EL6K	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	28,2W	RS2_4	28,2W	ZM13_6	DALI2	71,6W	
EMG	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	24,7W	RS3_6	43,1W	ZMP1_8	DALI2	35,3W	
EMK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	24,7W	RP1_5	17,6W	ZMS3_6	DALI2	71,6W	
K1	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	24,7W	RP1_8	23,5W	CZ1			czujnik ruchu/switata DALI 2
K	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej		21,7W	RSO3_6	43,1W	CZ2			czujnik ruchu/switata DALI 2
KGK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	21,7W	RLA	14,4W	CR			czujnik ruchu
MGK	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	28,2W	ZL2_4	28,2W				
GL1_2	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	14,4W	ZS2_4	28,2W				
GL1_5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	17,6W	ZP2_4	28,2W				
GL1_8	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	23,5W	ZSO1_2	14,4W				
GL2_4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	28,2W	ZSO3_6	43,1W				
GS1_5	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	17,6W	N1	25,7W				
GS2_4	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	28,2W	N2	12,5W				
GS3_6	oprawa LED szczelny wg specyfikacji technicznej	DALI2	43,1W	I	18W				

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE.

Zamawiana oprawa oświetleniowa to oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymiarowych przyłączeniowa natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodne z rozwiązaniami rozdzielnicy i przepisami oraz danym fotometrycznym producenta oprawy. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany oprawy bez wymiany Projektanta na podobną parametrów oświetleniowych na obiekcie.

ELGRAFT
Marek Jarzyński
ul. Wałowicka 15A
85-399 Bydgoszcz
www.elgraft.pl
879-247-69-51
marek@elgraft.pl

INWESTOR	Centrum Dialogu im. prof. F. Lwa-Starowicza ul. ul. Franciszka 1 85-796 Bydgoszcz
PRZEDMIOT	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PODBRANŻA	moc, faza, zerowanie, instalacje odgromowe i uziemienia, instalacje niskoprądowe, instalacje ochrony przeciwpożarowej
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Jarząbek
SKALA RYSUNKU	budynek PARDS - piwnica 2/3
DATA	16.12.2024
NR RYSUNKU	E-14
SKALA	1:100