

Zastrzeżenia prawne:

1) Dokumentację instalacji wymiany oświetlenia należy rozpatrywać łącznie ze sterowaniem DALI montowanym przy rozdzielnicach elektrycznych;
2) Skorzystywać wymiany opraw z montażem sterowników i skablowaniem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
3) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
4) Wszystkie rzuty powinny być rozpatrywane z odpowiedni opisem sterowania DALI;
5) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową;
6) Materiały opisane w projekcie mężna zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta;
7) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!
8) Wszelkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy koniecznie uszczelnić masą o odpowiednich parametrach EI!

Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz danymi fotometrycznymi producenta opraw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.

LEGENDA OPRAW - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ W OPISIE.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
AC.1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	71,6 W
AC.2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	102 W
AC.3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	73 W
ACE	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
ACP	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
ACP1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
ACP2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	46,1 W
ACP3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	36,6 W
AKB	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
AKP	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	21,7 W
AKP1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	36,6 W
AKP3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	71,6 W
AR.1E	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	31 W
AR.1Z	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	31 W
AR.2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	31 W
B	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	17,9 W
BM	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	17,9 W
BI	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	25 W
BIM	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	25 W
C	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	10,2 W
C.65	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	20 W
C3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	4,4 W
C2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	10,2 W
CE2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	10,2 W
C3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	17,4 W
CKE	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	10,2 W
CNE	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	12,8 W
D	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	12,6 W
DM	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	12,6 W
E	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	20 W
EHK	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	36,7 W
EHM	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
EHM	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
IEE	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
EK	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	21,7 W
EKQE	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	24,7 W
FZ	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	58 W
H	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	14,4 W
H1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
H1S	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
H3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	46,1 W
H5	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	14,4 W
I1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
I3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	38 W
I3E	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
I5	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	30 W
IQ.1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	28,2 W
K	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	12,8 W
L	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	30,2 W
L1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	65,3 W
M	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
N	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,2 W
N1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	21 W
N1E	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej_DALI2	21,7 W
P	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	36,1 W
P1	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	28,5 W
P2	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	14,4 W
P3	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	46,4 W
S	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	10 W
T	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	36,2 W
Z9	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	25,6 W
Z11	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	18,2 W
Z13	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	30 W
Z20	oprawa LED/szczegóły wg specyfikacji technicznej	12,5 W
<2R	obijnik ruchu on/off	
<2R	obijnik ruchu/awaria DALI-2	
<2Z	obijnik ruchu/awaria DALI-2	
PB	panel ścienny DALI-2	
PC	panel ścienny /natyprzewodowy/ bezpieczeństwa Sluebodh	
TP1	panel ścienny DALI-2	
TP2	panel ścienny DALI-2	

ELGRAFT
Marek Jerzyński
ul. Nakielska 156
85-391 Bydgoszcz
979-247-69-31
609 536 900
www.elgraft.pl
marek@elgraft.pl

INWESTOR	Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka ul. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
REALIZACJA	WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W BLOKACH CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
OBIEKT	ZESPÓŁ OLDWAY: BLDYNEK DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY nr 1
ADRES	ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Jerzyński upoważnienie do projektowania bez nadzoru ograniczone do projektowania bez ograniczeń	POZPB
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Piotr Jakubiak	POZPB
NAZWA RYSUNKU	Budynek Diagnostyczno-Leczniczy - piwnica	SKALA 1:100
DATA	16.12.2024 FORMAT 420x1150 NR RYSUNKU E-20	