







- Zamiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe o podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz nadany fotometrycznymi producenta opaw. Zamiana wymaga pisemnej zgody Projektanta. W przypadku zamiany opraw bez weryfikacji Projektant nie odpowiada za jakość parametrów oświetleniowych na obiekcie.



| | | |
|---|---|---|
| <div><div>ELGRAFT Marek Jerzyński</div></div> | | <div><div> ul. Nakleńska 156</div><div> 85-391 Bydgoszcz</div><div> 879-247-69-51</div><div> marek@elgraft.pl</div></div> |
| INWESTOR Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr. I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz | | |
| REALIZACJA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W BUDYNKACH CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY | | |
| OBIEKT ZESPÓŁ GŁÓWNY - ZESPÓŁ WSPARCIA DUCHOWEGO nr 8 | | |
| ADRES ul. dr. I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz | | |
| STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | |
| PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marek Jerzyński Kupując zaopiekuje się w szczególności instalacją elektrycznych do projektowania bez ograniczeń | | PODPIS |
| OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr Jakubik | | PODPIS |
| NAZWA RYSUNKU 16.12.2024 | Zespół wsparcia duchowego nr 8 - I piętro | SKALA 1:100 |
| DATA 16.12.2024 | ARKUSZ 297/4420 | NR RYSUNKU E-45 |