

Mogilany dnia: 2024-07-15

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XIX WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (Pytania 32)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 32

1. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 203 jest podany błąd w wymiarze okna O4, Zamawiający podał do wyliczeń 1,7x0,9m według projektu rzutu parteru okno O4 ma wymiar 0,7x0,9m. Proszę o informację, którym wymiarem Wykonawca ma się opierać do przygotowania oferty.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć wymiar okna O4 podany na rzucie parteru (rys. A-02) tj. 70 x 90 cm.

2. Proszę o informację ile szt. przyjąć do wyceny klapy ppoż oraz o udostępnienie parametrów klapy.

Odp.: W dobudowywanej części – 4 okna oddymiające (napowietrzające) o wym. 94 x 140 cm, powierzchnia czynna jednego okna 0,65 m².



W zabytkowej części – 3 okna oddymiające (napowietrzające) o wym.: 78 x 98 cm (1 szt.), 94 x 114 cm (2 szt.), powierzchnia czynna łącznie 3 szt. okien to 1,27 m².

3. Proszę o podanie informacji czy Wykonawca ma uwzględniać w ofercie dodatkowe koszty pielęgnacji zieleni w okresie trwającej gwarancji?

Odp.: W ofercie nie należy uwzględniać dodatkowych kosztów pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym.

4. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 48 wynosi 1m³ Kroki koszowej 10x22 lecz według zestawienia ilość wynosi 0,74m³ proszę o podanie informacji która ilość jest poprawna?

Odp.: Wycenę danego elementu należy dokonać wg projektu branży konstrukcyjnej, w tym zestawienia więźby dachowej (rys. K-010).

5. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 49 wynosi 0,657m³ krokwi koszowej lecz według zestawienia ilość wynosi 0,5m³ proszę o podanie informacji która ilość jest poprawna?

Odp.: Wycenę danego elementu należy dokonać wg projektu branży konstrukcyjnej, w tym zestawienia więźby dachowej (rys. K-010).

6. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 71 wynosi 4,601m³ po wyliczeniach wynik równa się 4,856m³. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę.

Odp.: Wycenę danego elementu należy dokonać wg wymiarów podanych na rysunkach branży konstrukcyjnej.

7. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 75 wynosi 1,051m³ po wyliczeniach wynik równa się 2,189m³. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę.

Odp.: Wycenę danego elementu należy dokonać wg wymiarów podanych na rysunkach branży konstrukcyjnej.

8. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 81 wynosi 1,693m³ po wyliczeniach wynik równa się 4,233m³. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę.

Odp.: Wycenę danego elementu należy dokonać wg wymiarów podanych na rysunkach branży konstrukcyjnej.

9. W przedmiarze budowlanym części starej w pozycji 204 jest błąd wymiaru okna OP-4 w przedmiarze Zamawiający podaje wymiar 2,68 x 1,53 a według zestawienia wymiar okna OP-4 wynosi 200x268cm. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć wymiar okna OP-4 podany na rzucie parteru (rys. A-02) tj. 265 x 202cm.

Na oryginale podpisał:

WÓJT

Jerzy Przeworski