



Mycielin dnia: 2022-05-17

Gmina Mycielin

Słuszków 27

62-831 Korzeniew

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniew**” – znak sprawy **ZP.271.1.3.2022**.

Zamawiający, **Gmina Mycielin**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie Stacji Uzdatniania Wody z eksploatacji na czas trwania realizacji zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw wody do odbiorców przez cały okres trwania zadania np. poprzez tymczasową kontenerową stację uzdatniania wody. Woda dostarczona do odbiorców powinna spełniać wymagania jakościowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Dopuszcza się kilku godzinne wyłączenie pracy SUW po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w ramach realizacji rozbudowy układu filtracji zadania dopuszcza wykorzystanie dwóch istniejących filtrów ciśnieniowych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w ramach realizacji rozbudowy układu filtracji zadania nie dopuszcza wykorzystanie dwóch istniejących filtrów ciśnieniowych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w ramach realizacji zadania dopuszcza wykorzystanie istniejącej rozdzielnicy technologicznej RT oraz doposażenie i dostosowanie jej do potrzeb nowego układu technologicznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w ramach realizacji zadania nie dopuszcza wykorzystanie istniejącej rozdzielnicy technologicznej RT oraz doposażenie i dostosowanie jej do potrzeb nowego układu technologicznego.

Wójt Gminy Mycielin
/-/ Rafał Szelański