





UWAGI:

- instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305,
- należy wykonać zwody poziome niskie nad wszystkimi elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu,
- w pomieszczeniach technicznych, wilgotnych (WC, kuchnie itp), zamontować szyny połączeń wyrównawczych oraz przyłączyć do nich wszystkie elementy/urządzenia wymagające ekwipotencjalizacji,
- wszystkie przewodzące trasy kablowe, szachty instalacyjne, rurociągi, barierki, przegrody, osłony itp. łączyć z instalacją połączeń wyrównawczych,
- jeśli umieszczone w gruncie uziomy mają połączenie ze stalą w betonie, powinny być wykonane z miedzi, ze stali pokrytej miedzią lub ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunku należy traktować jakby były zawarte w obu. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

LEGENDA:

-  złącze kontrolne
-  zwód pionowy / maszt odgromowy
-  bednarka Fe/Zn 30x4 mm (uziom fundamentowy lub otokowy)
-  zwód poziomy niski Fe/Zn 8mm

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------|---|
| Obiekt | BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA | | |
| Lokalizacja | Dz. ew. nr 356, obręb Charzewice [0003], jedn. ewid. Zakliczyn | | |
| Przedmiot rysunku | RZUT DACHU – instalacja odgromowa i uziemiająca | | |
| Projektował: | mgr inż. Artur Zwoliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAP/0391/PWBE/16 | | Sprawdził: |
| | | | mgr inż. Paweł Tokarz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAP/0065/PWBE/16 |
| Stadium | Data | Skala | Nr rys. |
| PROJ. TECHNICZNY INST. ELEKTRYCZNA | lutą 2023 r. | 1:100 | 02/E |