

Rzut parteru  
stan projektowany  
skala 1:100

BILANS POMIESZCZEŃ - SZKOŁA PODSTAWOWA W LISKOWIE			
Lp.	Opis	Pow. użytkowa (m2)	Rodzaj podłogi
PARTER		200,27	
1.1	KŁATKA SCHODOWA	18,99	płytki ceramiczne
1.2	KORYTARZ	46,43	płytki ceramiczne
1.3	KAWIARENKA	7,31	płytki ceramiczne
1.4	SEKRETARIAT	10,46	wkładzina
1.5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,28	płytki ceramiczne
1.6	WC MĘSKIE	18,51	płytki ceramiczne
1.7	SALA LEKCYJNA	33,27	wkładzina
1.8	SALA LEKCYJNA	27,10	wkładzina
1.9	SALA LEKCYJNA	34,95	wkładzina

UWAGA  
W budynku należy zwiększyć ilość środków gaśniczych o 100% w stosunku do normatywu, tj. 4 kg środka gaśniczego na 100 m² pow.  
W budynku należy zamontować na drogach ewakuacyjnych i salach lekcyjnych autonomiczne czujki dymu z czasem działania 5 lat, tj. 1 czujka na 60 m² pow. np. czujka ADR-20N firmy POLON-ALFA lub równoważna.

projektowana wymiana drzwi na drzwi o klasie EIS 30 odporności ogniowej pełne stalowe z powłoką PCV

pkt 6.3.ppkt 1)  
-zawężone szerokości spoczników  
-zawężona szerokość biegu  
-zawężone wysokości stopni  
-niespełniony parametr szerokości stopni

projektowane wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu

projektowana ściana murowana z pustaków ceramicznych P+W gr. 12 cm obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm o klasie REI 60 odporności ogniowej z drzwiami ALU przeszklonymi o klasie EIS 30 odporności ogniowej wyposażonymi w elektroztrzymacze

- optyczna czujka dymu
- RPO-1 ręczny przycisk oddymiania
- elektroztrzymacz
- siłownik drzwiowy