


Rzut poddasza
stan projektowany
skala 1:100



BILANS POMIĘSZEŃ - SZKOŁA PODSTAWOWA W LISKOWIE			
Lp.	Opis	Pow. użytkowa (m2)	Rodzaj podłogi
PODDASZE		210,35	
4.1	KORYTARZ	21,13	płytki ceramiczne
4.2	SALA LEKCYJNA	30,30	wykładzina
4.3	WC PERSONELU	5,81	płytki ceramiczne
4.4	ARCHIWUM	4,40	płytki ceramiczne
4.5	POKÓJ LOGOPEDY	6,17	wykładzina
4.6	BIBLIOTeka	65,90	wykładzina
4.7	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	30,61	wykładzina
4.8	SALA LEKCYJNA	35,43	wykładzina
4.9	KŁATKA SCHODOWA	10,60	płytki ceramiczne

UWAGA
W budynku należy zwiększyć ilość środków gaśniczych o 100% w stosunku do normatywu, tj. 4 kg środka gaśniczego na 100 m² pow.
W budynku należy zamontować na drogach ewakuacyjnych i salach lekcyjnych autonomiczne czujki dymu z czasem działanie 5 lat, tj. 1 czujka na 60 m² pow. np. czujka ADR-20N firmy POLON-ALFA lub równoważna.

- optyczna czujka dymu
- RPO-1 ręczny przycisk oddymiania
- elektrotrzymacz
- siłownik drzwiowy

Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIŻIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KŁATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU		
Adres obiektu budowlanego	ul. ks. W. Bliżińskiego 44A, 62-850 Lisków (działka na nr geod. 423/12)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Instalacja oddymiania klatki schodowej Rzut poddasza - stan projektowany	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Marek Licznerski Specjalność architektoniczna	40/98	04 2024
Sprawdzający: branża sanitarna	tech. Jan Jurdziak Specjalność instalacyjno-inżynierska	122/90 123/90	
Kier.Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukuła Specjalność instalacyjno-inżynierska	190/94	