


WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH**Spółka z o.o.**

ul. Obozowa 60b

62– 800 Kalisz

Telefon /62/ 501 23 93
mail: wdikalisz@pro.onet.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIZIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIEPLENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU ORAZ CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Adres obiektu budowlanego: ul. ks. W. Blizińskiego 44A, 62-850 Lisków

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Jednostka ewidencyjna: 300706_2 Lisków

Obręb ewidencyjny: 0007 Lisków

Nr działki: 423/12

Inwestor: Gmina Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków

Nazwa i adres jednostki projektowania: WDI – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z .o.o., ul. Obozowa 60b, 62 – 800 Kalisz

Spis zawartości - elementy:

1. Strona tytułowa
2. Informacja BIOZ
3. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 3596 z dnia 28 czerwca 2022
4. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 3597 z dnia 28 czerwca 2022 roku
5. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 98/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku
6. Pozwolenie WWKZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

Data opracowania: marzec 2024 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| | |
|---|--|
| Nazwa obiektu budowlanego | PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIZIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIW-POŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIE TL ENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU ORAZ CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE STOLARKI DRZWIOWEJ |
| Adres inwestycji | ul. Ks. W. Blizińskiego 44a , 62-850 Lisków działka o nr geod.: 423/12 jednostka ewid.: 300706_2 – Lisków obręb ewid.: 0007 Lisków |
| Inwestor: | Gmina Lisków |
| Adres inwestora | ul. Ks. W. Blizińskiego 56 , 62-850 Lisków |
| Imię i nazwisko, pieczętka oraz adres projektanta sporządzającego informację | mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski ul. Rumińskiego 3 62 - 800 Kalisz mgr inż. Marek Licznernski Żydów , ul. Mostowa 9c 62 - 872 Godziesze Małe mgr inż. Dominik Militowski m. Antonin 1 62-862 Iwanowice |

Data: marzec 2024 r.

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowana na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Opis do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 - Inwestor planuje **przebudowę i dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. ks. W. Blizińskiego 44a** w celu spełnienia wymogów **przeciwpożarowych takich jak: obudowa i oddymianie klatki schodowej, montaż oświetlenia awaryjnego i autonomicznych czujek dymu.**
 - Zakres opracowanej dokumentacji technicznej, obejmuje roboty ogólnobudowlane np. rozbiórkowe, wykończeniowe, tynkarskie, pokrywcze, malarskie, elektryczne, sanitarne.
 2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - Nie stwierdza się elementów zagospodarowania działki i terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 - Obiekt należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić od reszty, oraz na widocznym miejscu umieścić tablice informacyjno-ostrzegawcze o zakazie wejścia.
 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz ich miejsce wystąpienia:
 - Brak bezpośredniego zagrożenia ze strony elementów budowy przewidzianych do realizacji budynku.
 - Zagrożenie może stanowić tylko sprzęt mechaniczny - elektryczny taki jak pilarka itp. Wszystkie te urządzenia winny posiadać opisy ich eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem ich przyłączenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porażeniem.
 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
 - Kierownik budowy winien przed przystąpieniem do realizacji robót udzielić wykonawcom instruktażu w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków p-poż. oraz przestrzegania norm i przepisów oraz warunków wynikających z pozwolenia na budowę.
 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych:
 - Pracownicy na budowie powinni prowadzić roboty w kaskach ochronnych a przy robotach wysokościowych przy użyciu pasów bezpieczeństwa.
 - W przypadku występowania jakiegokolwiek zagrożenia każdorazowo zgłaszać tą sytuację kierownikowi budowy. Materiały budowlane do budowy należy stosować atestowane, które należy magazynować na terenie inwestycji. Rozładunek materiałów budowlanych powinien odbywać się przy użyciu kasków i rękawic ochronnych.
 - Dokumentacja montażu oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń winny znajdować się na terenie montażu. Stref zagrożenia szczególnie dla ludzi i zdrowia na działce lub w sąsiedztwie nie przewiduje się.
- Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Projektant



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.52840.209.2.2022.ŻP

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu do tut. komendy 1 czerwca 2022 r.), złożonego przez Gminę Lisków wraz z „Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 44A, 62-850 Lisków” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzoną w kwietniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilch oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Małgorzatę Pilch z określonym w punkcie 6.3 następującym wskazaniem:

1. brak wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym (istniejące hydranty 25 z wężem płasko składanym na parterze i II piętrze),

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zwiększenie ilości środków gaśniczych o 100% w stosunku do normatywu, tj. 4kg środka na 100 m²,
- II. zachowanie istniejących hydrantów 25 z wężem płasko składanym na parterze i II piętrze,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,

pod warunkiem

- A. montażu autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania w salach lekcyjnych i na drogach ewakuacyjnych,

UZASADNIENIE

Pani Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Strona 1 z 2

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowy warunek w postaci montażu autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania w salach lekcyjnych i na drogach ewakuacyjnych. Wskazana forma zabezpieczenia ma na celu szybkie wykrycie pożaru lub jego potencjalnych źródeł, a wbudowana bateria nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujnika.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.52840.209.1.2022.ŻP,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymują:

1. Gmina Lisków
ul. ks. W. Bliźńskiego 56
62-850 Lisków

2. aa

Do wiadomości:

1. KM PSP w Kaliszu

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Jarosław Zamecznyk



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.52840.209.1.2022.ŻP

D. Sokoł

Wojciech Maria Krawiec

Poznań, dnia 18 czerwca 2022 r.

2022-07-04

POSTANOWIENIE

3599 podpis *[signature]*

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2022 r. (data wpływu do tut. komendy 1 czerwca 2022 r.), złożonego przez Gminę Lisków wraz z „Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 44A, 62-850 Lisków” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzoną w kwietniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilch oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Małgorzatę Pilch z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniami:

1. zachowanie klatki schodowej K1 z następującymi parametrami:
 - a. biegi o szerokości minimalnej 1,04 m,
 - b. spoczniki o szerokości minimalnej 0,6 m,
 - c. stopnie o wysokości maksymalnej 0,185 m,
 - d. niespełniony parametr $2h+s=0,6$ do 0,65 m, istniejący parametr $2h+s=0,59$ m do 0,65 m,
2. zachowanie schodów wewnętrznych SW1 z następującymi parametrami:
 - a. brak spocznika, z uwagi na drzwi DZ3 bezpośrednio na stopniu,
 - b. niespełniony parametr $2h+s=0,6$ do 0,65 m, istniejący parametr $2h+s=0,62$ m do 0,89 m,
3. zachowanie schodów wewnętrznych SW2 z niespełnionym parametrem $2h+s=0,6$ m do 0,65 m, istniejący parametr $2h+s=0,42$ m do 0,62 m,
4. zachowanie stopni schodów zewnętrznych SZ1 przy głównym wejściu do budynku o szerokości 0,3 m,
5. zachowanie przejść ewakuacyjnych w piwnicy pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi dla nie więcej niż 3 osób o szerokości 0,68 m,
6. zachowanie drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób o szerokości 0,78 m oraz z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 3 osób o szerokości 0,89 m,
7. zachowanie drzwi ewakuacyjnych w piwnicy o wysokości 1,74 m,
8. zachowanie lokalnego zaniżenia wysokości drogi ewakuacyjnej w piwnicy (przejścia pomiędzy pomieszczeniami) wynoszące 1,4 m,
9. zachowanie drzwi DZ2 stanowiących wyjście ewakuacyjne z drogi komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku o szerokości 0,99 m,
10. zachowanie ewakuacji z pomieszczenia gospodarczego -1.05 w piwnicy, prowadzonej przez 4 pomieszczenia,
11. zachowanie kotłowni gazowej o mocy 130 kW z następującymi parametrami:
 - a. lokalizacja kotłowni na gaz ziemny na kondygnacji podziemnej,
 - b. brak zapewnienia oświetlenia naturalnego w kotłowni o powierzchni okien

Strona 1 z 3

- w stosunku do powierzchni podłogi 1:15, istniejące okno zapewniające oświetlenie w stosunku 1:107,
12. brak oddzielenia poddasza użytkowego przeznaczonego na cele biurowe od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie EI 60 odporności ogniowej (istniejąca płyta GK – niepalna, bezklasowa),

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx (wymagane 1 lx) na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej;
- II. niepalna płyta GK gr.12,5 mm oddzielająca poddasze od pomieszczeń – klasa EI 15 odporności ogniowej,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, 5, § 176 ust. 1, § 219 ust. 2 pkt 2, § 237 ust. 8, 10, § 239 ust. 1, 4, 6, § 242 ust. 3, rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,

pod warunkiem

- A. montażu autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania w salach lekcyjnych i na drogach ewakuacyjnych.

UZASADNIENIE

Pani Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowy warunek w postaci montażu autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania w salach lekcyjnych i na drogach ewakuacyjnych. Wskazana forma zabezpieczenia ma na celu szybkie wykrycie pożaru lub jego potencjalnych źródeł, a wbudowana bateria nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujnika.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,

- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie zatechnicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Jarosław Zamelczyk

Otrzymują:

1. Gmina Lisków
ul. ks. W. Bliźnińskiego 56
62-850 Lisków
2. aa

Do wiadomości:

1. KM PSP w Kaliszu

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Wacława Bliźnińskiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Bliźnińskiego 44A, 62-850 Lisków – 1 egz.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu

Nr PZ.52800.63.12.2022

DECYZJA nr 98 /2022

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
z dnia 12 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o PSP i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a.

nakazuję Gminie Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, usunąć w budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 44a, 62-850 Lisków nieprawidłowości w zakresie:

1. Braku pokrycia zasięgiem hydrantów wewnętrznych całej powierzchni chronionej w budynku.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

§ 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

2. Braku obudowy i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej..

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

§ 3 ust. 1, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków;

§ 207 ust. 2 i § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych.

poprzez wykonanie rozwiązań zamiennych zawartych w „Ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 44a, 62-850 Lisków”, opracowanej przez mgr Małgorzatę Piłch – rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dr inż. arch. Romana Pilcha – rzeczoznawcę budowlanego w kwietniu 2022 r., uzgodnionych Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Strona 1 z 4

z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WZ.52840.209.1.2022.ŻP i WZ.52840.209.2.2022.ŻP, obejmujących:

1. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx (wymagane 1 lx) na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej.
 2. Niepalna płyta GK gr. 12,5 mm oddzielająca poddasze od pomieszczeń – klasa EI 15 odporności ogniowej.
 3. Montaż autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania w salach lekcyjnych i na drogach ewakuacyjnych.
 4. Zwiększenie ilości środków gaśniczych o 100% w stosunku do normatywu, tj. 4 kg środka na 100 m².
 5. Zachowanie istniejących hydrantów 25 z węzłem płasko składanym na parterze i II piętrze.
 6. Wykonanie pozostałych zaleceń o których mowa w punkcie 6.2 Ekspertyzy technicznej.
- Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
§ 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków;
§ 2 ust. 3a rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych.

Termin wykonania obowiązków ustaliam na **30 września 2024 r.**

UZASADNIENIE

W dniach 15-18 marca 2022 r., na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 02 marca 2022 r. znak PZ.52800.63.1.2022 funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w Szkole Podstawowej w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 44a, 62-850 Lisków z których sporządzili protokół z dnia 18 marca 2022 r., znak PZ.52800.63.2.2022. Protokół został podpisany przez p. Małgorzatę Trzeciak – dyrektor, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek jest obiektem średniowysokim, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, stanowiącym jedną strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zagrożenia ludzi, o powierzchni użytkowej 956,86 m² i kubaturze 4800 m³.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia w zakresie braku pokrycia zasięgiem hydrantów wewnętrznych całej powierzchni chronionej budynku oraz występowania w budynku ewakuacyjnej klatki schodowej niezamkniętej drzwiami dymoszczelnymi oraz niewyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak PZ.52800.63.3.2022 zawiadomiono Gminę Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Następnie pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak PZ.52800.63.4.2022 wezwano stronę na rozprawę administracyjną celem ustalenia sposobu wykonania obowiązków. Zgodnie z protokołem z rozprawy administracyjnej z dnia 08 kwietnia 2022 r. ustalono, że strona przystąpi do opracowania ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu uzyskania Postanowienia

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pozwalającego na zastosowanie rozwiązań zamiennych.

Postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak PZ.52800.63.9.2022 zawieszono do dnia 31 sierpnia 2022 r. postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak PZ.52800.63.3.2022 oraz wezwano Gminę Lisków, ul. ks. Wacława Bliźnińskiego 56, 62-850 Lisków do wystąpienia z wnioskiem do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie do 31 lipca 2022 r. o uzgodnienie rozwiązań zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

W dniu 01 lipca 2022 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu wpłynęła „Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Bliźnińskiego 44a, 62-850 Lisków” opracowana w kwietniu 2022 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzatę Pilch i rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilcha oraz postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WZ.52840.209.1.2022.ŻP i WZ.52840.209.2.2022.ŻP.

W związku z powyższym Postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 12 lipca 2022 r. znak PZ.52800.63.11.2022 podjęto zawieszone postępowanie administracyjne.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku (obiektu, terenu) spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych stroną zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień jest zobowiązany jako właściciel budynku.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego usunąć wymienione na wstępie nieprawidłowości poprzez wykonanie zapisów Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 czerwca 2022 r. znak WZ.52840.209.1.2022.ŻP i WZ.52840.209.2.2022.ŻP oraz wskazań „Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie, ul. ks. Wacława Bliźnińskiego 44a, 62-850 Lisków” opracowanej w kwietniu 2022 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzatę Pilch i rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilcha.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Masztalarskiej 3, 61-767 Poznań za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnią ze stron) postępowania, niniejsza decyzja

staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Tomasz Polak



Otrzymują:

1. Gmina Lisków
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków – 1 egz. (ZPO)
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a – 2 egz.

Do wiadomości:

1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
ul. ks. Wacława Blizińskiego 44a
62-850 Lisków – 1 egz. (ZPO)

Ts.

Strona 4 z 4

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU
UL. JULIANA TUWIMA 10, 62-800 KALISZ

Ka.WN.5142.1874.2.2024

list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Kalisz, 30.04.2024 r.

POZWOLENIE NR 84/2024/A

NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), w związku z § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2024 r., złożonego przez Gminę Lisków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56A, 62-850 Lisków, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na przebudowie i dostosowaniu budynku szkoły podstawowej w Liskowie, zlokalizowanej przy ul. Ks. W. Blizińskiego 44A w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych tj. obudowie i oddymianiu klatki schodowej, montażu awaryjnego oświetlenia oraz autonomicznych czujek dymu,

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela pozwolenia

wnioskodawcy:

Gminie Lisków, reprezentowanej przez Wójta Gminy Lisków, Ul. Ks. W. Blizińskiego 56A, 62-850 Lisków

;

(imię nazwisko i adres lub nazwa siedziby i adres wnioskodawcy)

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:

budynku dawnej Szkoły Rolniczo-Handlowej w Liskowie, ob. Szkoły Podstawowej w Liskowie, dz. nr ewid. 423/12, wpisanej do rejestru zabytków decyzją WWKZ z dnia 26.02.2002 r. pod nr rej.: 84/Wlkp/A ;

(wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia)

polegających na:

przebudowie i dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie (kod pocztowy: 62-850) zlokalizowanej przy ul. Ks. W. Blizińskiego 44A, w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych takich jak: obudowie i oddymianiu klatki schodowej, montażu oświetlenia awaryjnego i autonomicznych czujek dymu oraz częściowej wymianie stolarki drzwiowej;

według dołączonego do wniosku projektu z marca 2024 r. autorstwa:

mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski (nr ewid. upr. 393/70),

mgr inż. Jolanty Miedzianowskiej-Biś (nr upr. GT-85/76/PiI),

mgr inż. Marka Licznarskiego (nr upr. NB/U/-7342/40/98),
mgr inż. Dominika Militowskiego (nr upr.: LOD/4065/PWBE/19);

Pozwolenie jest ważne 30 kwietnia 2027 r.

2. określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- 2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych;
- 3) dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1):
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
- 3) warunek, o którym mowa w pkt 2) uważa się za spełniony w przypadku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku o udzielenie pozwolenia i posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy, o ile do wniosku zostały dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez te osoby ustawowych wymagań,

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegająca na wykonaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, polegających na przebudowie i dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie zlokalizowanej przy ul. Ks. W. Blizińskiego 44A w Liskowie (kod pocztowy 62-850), w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych takich jak: obudowie i oddymianiu klatki schodowej, montażu oświetlenia awaryjnego i autonomicznych czujek dymu oraz częściowej wymianie stolarki drzwiowej, dotyczy zabytkowego budynku dawn. Szkoły Rolniczo-Handlowej w Liskowie, ob. Szkoły Podstawowej w Liskowie, dz. nr ewid. 423/12, wpisanej do rejestru zabytków decyzją WWKZ z dnia 26.02.2002 r. pod nr rej.: 84/Wlkp/A.

Wpis do rejestru zabytków dotyczy budynku ww. dawn. Szkoły Rolniczo-Handlowej w Liskowie, ob. Szkoły Podstawowej w Liskowie, powstałego w 1913 roku. Ochroną konserwatorską objęta jest m.in. funkcja obiektu, układ kompozycyjny wnętrza, zachowana substancja zabytkowa obiektu oraz

wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem.

Planowane działania, mające na celu dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, takich jak: obudowa i oddymianie klatki schodowej, montaż oświetlenia awaryjnego oraz autonomicznych czujek dymu, a także częściowa wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z załączonym projektem nie wzbudza zastrzeżeń konserwatorskich.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane zrealizowane w oparciu o dołączoną do wniosku dokumentację projektową warunki niniejszej decyzji, określone przez tutejszy organ – nie spowodują negatywnych skutków względem istniejącej substancji i zabytkowego charakteru obiektu. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Stosownie do treści art. 36 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust 1 pkt 1 lit. c i art. 7 pkt 1 przywoływanej na wstępie ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz działającego z jego upoważnienia kierownika delegatury do wydawania decyzji zgodnie z właściwością i w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynikają z treści art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 92 ust. 6 wzmiankowanej ustawy.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania;
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
3. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego;
4. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
5. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
6. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
7. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanym do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
8. Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych

do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. (art. 37 f ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

9. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. (art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
10. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1. (art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).



Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
[Signature]
mgr Tomasz Talar
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Decyzja jest ostateczna
data: 13.05.2024 podpis: *[Signature]*

Załącznik:

1. 1 egz. Projektu dla wnioskodawcy

Otrzymuje:

1. Gmina Lisków, Wójt Gminy Lisków,
ul. Ks. W. Bliźnińskiego 56A,
62-850 Lisków;

aa.

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 82 zł
na Konto Urzędu Miasta Poznania
nr pokwitowania
nr rach. bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Data wpłaty: 19-04-2024
inspektor ochrony zabytków
ds. zabytków nieruchomych
Joanna Sibrecht *[Signature]*

Sprawę prowadzi:
mgr inż. arch. Joanna Sibrecht, inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych,
tel. (62) 767 23 21 wew. 39, e-mail: jsibrecht@poznan.wuoz.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>