

Istniejące - kolorem szarym
Projektowane - kolorem czarnym

Oznaczenie:
CZF - Czujnik zaniku faz

UWAGA:
Istniejący WLZ należy zdemontować i wymienić go na 2x(5xN2XH-J 1x150mm²) prowadząc przewody po tej samej trasie, wykorzystując ten sam sposób montażu.

RGB POLE C15 KASETA 37 (rysunek E-08e)

450A

L1, L2, L3, N, PE

MOC ZAINSTALOWANA	Pi= 459 kW
MOC PRZYŁĄCZENIOWA	Pp= 275,5 kW
WSP. ZAPOTRZEBOWANIA MOCY	kz= 0,6
PRĄD ZNAMIONOWY	In= 428,1 A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-C
INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU TN-C-S

Parametry zwarciowe dla Transformatora 1250

Moc zwarciowa	Sk=20,8MVA
Max. PRĄD ZARCIOWY 3FAZ	Ik3max = 8,6kA
Ik1 PRĄD ZWARCIOWY 1FAZ	Ik1 = 5kA

Parametry zwarciowe dla Transformatora 1000

Moc zwarciowa	Sk=16,7MVA
Max. PRĄD ZARCIOWY 3FAZ	Ik3max =8,1kA
Ik1 PRĄD ZWARCIOWY 1FAZ	Ik1 = 4,9kA

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / PROJECT TITLE
Adaptacja pomieszczenia na Salę Wielofunkcyjną.

ADRES / ADDRESS
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY
ELEKTRYKA

INWESTOR / CLIENT
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. DARIUSZ NARUSZEWICZ	WAM/0068/PWOE/11	

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. TOMASZ NIEDŹWIECKI	PDL/0058/POOE/11	

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWANIE / DRAFTED BY — PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. DANIEL DĄBROWSKI
KACPER FITAS

TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	REWIZJA
Schemat tablicy RGSA2	E-08a	

DATA / DATE	SKALA / SCALE
KWIECIEŃ 2024	b/s