

Szczytna dnia: 2023-04-03

Nadleśnictwo Zdroje

Krótką 5

57-330 Szczytna

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Rozbiórka budynków i obiektów po byłym tartaku w Polanicy Zdroju"** – znak sprawy **NZ.270.3.2023.**

Zamawiający, **Nadleśnictwo Zdroje**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Proszę o informację o sposobie postępowania z gruzem porozbiórkowym- zgodnie z projektem powinien być wywieziony, w przedmiarze robót jest mowa o wypełnieniu gruzem zagłębień terenu od strony wschodniej i miejsca po suterenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie odnośnie wywieżenia gruzu z rozbieranych obiektów na Tartaku Polanica, informujemy, że gruz ten należy zagospodarować na miejscu, zgodnie z przedmiarem robót. Mogą przy rozbiórce uwidocznic się elementy stalowe konstrukcji, które wykonawca może sprzedać jako złom i uzyskaną kwotą pokryć koszty jego wywieżenia. Podobnie elementy drewniane można pozyskać jako opał. Generalnie: gruz ceglany i betonowy na pewno należy zagospodarować na miejscu. Złom i drewno należałoby wywieźć i tu można skalkulować ich wywieżenie. Jeżeli da się je zagospodarować w piwnicy i suterenie po głównym budynku i później zasypać gruzem i gruntem rodzimym, to można pominąć ten koszt w kalkulacji oferty. Tu pozostawia się oferentom dowolność rozwiązania tej kwestii.

Zamawiający