



LEGENDA:	
1.10C	Złącze krzyżowe
	Zwody poziome instalacji odgromowej – drut Fe/Zn 8
	Zwody odprowadzające – Fe/Zn 8 w rurze odgromowej
1.10C	Złącze kontrolne w obudowie podtynkowej
	Uziom pionowy
43.2 AL h=2m	Maszt odgromowy z podstawą betonową
	wypust 1–faz
	wypust 3–faz
7/6	oznaczenie obwodu – nr obwodu/nr rozdzielnic
	Przewód grzejny 15W/m – ogrzewanie wpustu

Twój elektryk
Tomasz Korpik

ul. Bolesława Prusa 8
62-800 Pruszków k. Kalisza
NIP: 618-184-82-62
tel. 48 699 496 858
e-mail: t.korpik@twój-elektryk.pl
www.twój-elektryk.pl

Branża:

ELEKTRYCZNA

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		Temat:	Nr budynku:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Korpik	WKP/0206/POOE/18		
Opracował:			Adres inwestycji:	Skala: 1:100
Sprawił:	inż. A. Strzelec	UAN-8386/71/88		Data: 02.2024
Nazwa rysunku:	Rzut dachu - instalacje elektryczne, odgromowe		Inwestor: GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE 63-460 SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8	Nr rysunku: 5