



#### INSTALACJA ODDYMIANIA:

	CENTRALA ODDYMIANIA - AFG-2004/16A 1L2G
	SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIAJACEJ
	SIŁOWNIK DRZWI/OKNA NAPOWIERZAJACYCH
	PRZYCIŚK ODDYMIANIA - RPO-02/7P

## DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
MAZ/0194/WBE/18  
do kierowania robotami instalacji  
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń  
*Wierch*  
mgr inż. Rafał Wieczorek

#### INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU:

	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - 804905+ OBUDOWA 704900 - MONTAŻ (h=1,4m)
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU NAD SUFITEM PODWIESZANYM ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA - IQ8 O 802371+PODST. 805590+WZ 781814
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU - IQ8 O 802371+ PODST. 805590
	MODUŁ - 4 WEJŚCIA, 2 WYJŚCIA - EBK 4G2R 808623
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY - ROSCHNI 766225
	CENTRALA SSP - IQ8 CONTROL M
	KLAPA ODCINAJACA INSTALACJI WENTYLACJI MECH.
	TRASA KABLOWA YnTKSYekw 1x2x0,8
	TRASA KABLOWA HDGs 4x1,5 E90
	TRASA KABLOWA HTKSHekw 1x2x0,8 E90

#### ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa może być wykorzystana z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231).

#### UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach branżowych roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione.
3. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

	Climatic Sp. z o. o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01 www.climatic.pl email: climatic@climatic.pl
Faza:	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>
Branża:	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETECHNIKA</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego:	<b>Budowa budynku serwerowni głównej w systemie modułowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą</b>
Adres:	ul. Wołoska 137, Warszawa, działka nr 8/7, obręb 0116
Inwestor:	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Tytuł rys.:	<b>Plan instalacji SSP i oddymiania - 1 Piętro</b>
Projektant:	mgr inż. Urszula Sadowska upr. nr MAZ/0434/POOE/06 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń <i>U.S.</i>
Zespół proj.:	mgr inż. Mateusz Grabiwoda <i>M.G.</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Turyk upr. nr MAZ/0073/PBE/20 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń <i>W.T.</i>
Data sporządzenia:	18.08.2022 aktualizacja 14.04.2022 <i>W.T.</i>
Skala:	Nr rys.: 1 : 100 SER-PT-TT-04