0.57 Basen c.o. 220,77 m2
h=4,50
0,00
Kanał ciepłowniczy
2,50
0.56 Komunikacja 80,54 m2
0,00
0.66 Rozprężalnia Wodoru 14,65 m2
0,00
0.67 Stacja Uzdatniania Wody 11,06 m2
0.65 Skład Chemiczny 9,27 m2
0.64 Komunikacja 11,52 m2
h=3,60
0.62 Rozprężalnia Gazów Obojętnych 31,08 m2
0.63 Pomieszczenie Rejestratora 10,86 m2
0.59 Pom. Dezaktywacji Gazów 11,51 m2
0.62 Skraplarownia 28,77 m2
0.58 Strefa Kanałów Wentylacyjnych 24,75 m2
0.61 Strefa Kanałów Wentylacyjnych 11,40 m2
0.55 Laboratorium Kontroli Jakości 23,88 m2
0.49 Laboratorium 12,67 m2
0.57 Magazyn Chemii 10,00 m2
0.53 Pomieszczenie Socjalne 11,18 m2
0.54 Laboratorium Kontroli Jakości 12,00 m2
0.50 Pomieszczenie Socjalne 12,24 m2
0.52 Pomieszczenie Socjalne 12,24 m2
0.48 Śluza 12,00 m2
0.47 Śluza 12,06 m2
0.46 Pom. Dezaktywacji 36,67 m2
0.44 Śluza 12,95 m2
0.20 Przejście 23,57 m2 h=3,50
0.20A Przejście 3,84 m.
ISTN. SCHODY I WEJŚCIE DO LIKWIDACJI
ODPROWADZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ISTN. DACHU DO PRZENIESIENIA
PRZEJŚCIE DO KANAŁ. TECHNOLOGICZNYCH
ISTN.MASZYNOWNIA
BUDYNEK ISTNIEJĄCY "C"
AWL1.4
AWL1.3
AWL1.2
AWL1.1
Agregaty wody lodowej
Rury wody lodowej do centrali went. na dachu
Rury wody lodowej do klimakonwektorów na parterze.
Ø35x2,5
BUD. TECHNICZNY
45a KOMUNIKACJA 19,88m wykładzina PCV
45b KOMUNIKACJA 5,33 wykładzina PCV
45p P.TECHNICZNE 17,65m wykładzina PCV
Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów.
46 KOMUNIKACJA 10,20m wykładzina PCV
46p KOMÓRKA FLUOR. płyt.ceram.
46c KOMÓRKA FLUOR. płyt.ceram.
45c POM.ELEKTR. wyk. PCV
47c POM.REZERWOWE 20,38m wykładzina PCV
44 P.TECHNICZNE 20,90m wykładzina PCV
43 CYKLOTRON 55,00m wykładzina PCV antyelektrostat.
43b CYKLOTRON 20,25m wykładzina PCV antyelektrostat.
Krzyżowe zasilanie zaworów odcinających na wejściach do pomieszczeń. Zawory do rozprowadzenia ruroclągów w rzędach (2 stopy rezerwy). Dla klimakonwektorów 2 x 2Ø30, dla cyklotronu 2 x Ø63x5,8
41 LABORATORIUM RADIOCHEMICZNE /POM. TECHNICZNE 22,23m2 wyk.PCV antyelektrostat.
40 STEROWNIA 22,45m2 wyk.PCV antyelektrostat.
42 KOMUNIKACJA 21,86m2 wyk.PCV antyelektrostat.
24 EKSPEDYCJA 14,45m2 wykładzina PCV
22a WĘZEŁ SANITARNY 4,96m2 wykładzina PCV
22 POMIESZCZENIE DOZYMETRYCZNE 18,96m2 wykładzina PCV
21 ŚLUZA 10,00m2 wykładzina PCV
19 ŚLUZA 8,25m2 wykładzina PCV
23 MAG.ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZ. 8,19m2 wykładzina PCV
23a MAG.ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZ. 4,63m2 wykładzina PCV
23b MAG.ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZ. 4,63m2 wykładzina PCV
3 POMIESZCZENIE SOCJALNE 23,30m2 wykładzina PCV
4 SALA NR 4 19,90m2 wykładzina PCV
5 INC. GANT p.k. umywa
6 INC. GANT p.k. umywa
7 KUCHNIA 13,53m2 wyk. PCV
8 ARCHIWUM PODR. 54,90m2 wykładzina PCV
2 KOMUNIKACJA 33,58m2 wykładzina PCV
1b KOMUNIKACJA 8,81m2 wykładzina PCV
1a KOMUNIKACJA 15,42m2 wykładzina PCV
KLATKA SCHOD. pres
16 POKÓJ ASYSTENTÓW 22,51m2 wykładzina PCV
15 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,96m2 wykładzina PCV
14 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,63m2 wykładzina PCV
13 POMIESZCZENIE BIUROWE 20,42m2 wykładzina PCV
10 POM. PORZĄD. 5,04m2 wyk.PCV
11 MAG. 16,74m2 wyk.PCV
12 MAG. RSRR 5,76m2 wyk.PCV
PROJ. STALOWE SCHODY TECH.
PROJ. PLATFORMA NOŻYCOWA
dylatacja
balustrada stal. (wg przekroju)
p.k.
p.poż.
ZLIII

Temat:	Zakład Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka; ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Branża:	Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
Tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - BUDYNEK C'
Etykieta rysunku:	Projekt powykonawczy

KLIMAT SOLEC
Sp.z o.o.
86-032 Solec Kujawski - PL; ul. Nadbrzeżna 2a; t. +4852 387 24 42; f. +4852 387 50 85;
www.klimat.eu; e-mail: klimat@klimat.eu

Opracował:	Publikł:
mgr inż. Krzysztof Jaśkowski	Podpis
Projektował:	
mgr inż. Krzysztof Jaśkowski	SUP-1500/P-PW20-HS
Sprawdził:	
mgr inż. Artur Kowalski	SUP-1500/P-PZ03-HS
Skala:	Data:
1:100	09.2022
Nr rysunku:	Ark.