

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

BFI.II.272.2.3.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie
publiczne

KOREKTA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4"**

Zamawiający, **Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wprowadza korektę do udzielonych w dniu 16.04.2021 wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") z uwagi na omyłkowo wprowadzoną treść odpowiedzi Ad. 105, polegającą na opisie Logo (symbolu numeru 112).

Treść zapytań

105. W przedmiarze robót budowlanych – ETAP I jest pozycja o numerze 160, dotycząca naprawy kołnierzy i podstaw dachowych istniejących (i pozostawionych do dalszej eksploatacji) urządzeń wentylacyjnych w ilości 1 kpl. Proszę o określenie wielkości i zakresu jaki należy przyjąć do wyceny tej pozycji. Ile kołnierzy i podstaw dachowych należy przyjąć do naprawy?
106. Proszę o podanie wymiarów i ilości fundamentów (cokołów) jakie należy wykonać dla posadowienia zewnętrznych jednostek wentylacyjnych oraz zestawienia ich zbrojenia.
107. Proszę o informacje czego dotyczy pozycja 181 przedmiaru robót budowlanych – ETAP I „Zabezpieczenie dachu siatką ocynkowaną” w ilości 11,885 m2?
108. Proszę o podanie szczegółowych danych nt. tłoczni w pom. 04a.

109. Proszę o podanie wytycznych dot. Białego montażu.
110. Proszę o wskazanie głębokości posadowienia kanałów w wykopie lub załączenie rozwinięcia instalacji kanalizacji podposadzkowej.
111. Proszę o podanie wysokości podnoszenia oraz przepływu pompy cyrkulacyjnej, która ma być wymieniona w węźle cieplnym.
112. Proszę o podanie parametrów węzła cieplnego, jeśli jego wymiana stanowi zakres robót, czy dostawa takich urządzeń jak :
- agregat prądotwórczy ,
- zasilacz UPS,
- stacja ładująca samochody elektryczne leży po stronie Zamawiającego? Jeżeli tak, to po czyjej stronie będzie montaż.
113. Proszę o określenie parametrów central wentylacyjnych, takich jak: typ wymiennika ciepła, stopień odzysku ciepła, typ nagrzewnicy, moc nagrzewnicy, czy centrale są wyposażone w chłodnicę? moc ewentualnej chłodnicy, rodzaj filtracji wstępnej i wtórnej lub przekazanie kart doborowych central wentylacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad. 105 Pozycja została ujęto pomyłkowo.
- Ad. 106 Dane znajdują się na rysunku nr 7 w Projekcie zagospodarowania terenu.
- Ad. 107 Roboty zostały ujęto pomyłkowo.
- Ad. 108 Ujęto w załączniku nr 9 do SWZ po zmianach.
- Ad. 109 Ujęto w załączniku nr 33 do SWZ.
- Ad. 110 Głębokość posadowienia od -0,35 m (do spodu rury, ze spadkiem 1,5% w kierunku tłoczni ścieków (maksymalne zagłębienie 63 cm).
- Ad. 111 Typ pompy podano w punkcie 7.5 opisu technicznego do projektu. Dodatkowo istotne parametry pompy opisano w załączniku nr 9 do SIWZ- po zmianach
- Ad. 112 Węzeł nie stanowi zakresu robót poza wymianą urządzeń opisanych w pkt. 7.5 opisu technicznego. Agregat prądotwórczy oraz zasilacz UPS, zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy (zgodnie z przedmiarem robót). Stacja ładująca pojazdy elektryczne - dostawa i montaż leży po stronie Wykonawcy (zgodnie z przedmiarem robót).

Ad. 113 Ujęto w załączniku nr 9 do SWZ po zmianach.

z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Marta Szuścicka
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego

.....

Zatwierdzono