

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.034.Zp.2022**

Nisko dnia: 23/09/2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę i przebudowę części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II - CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)**” – znak sprawy **Z.II.260.034.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia na Roboty Budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ I .Z.II.260.034.Zp.2022 -(stan surowy zamknięty). W projekcie jest ujęta podbitka dachowa (według wytycznych projektowych 60 cm), nie ma jej natomiast w przedmiarze robót budowlanych. Czy ww podbitkę dachową należy przyjąć do wyceny, oraz wykonać na etapie prac budowlanych? Jeśli tak, to z jakich materiałów powyższa podsufitka powinna być wykonana (brak wytycznych w projekcie)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, należy w cenie przewidzieć wykonanie podbitki strefy okapowej w ilości 137,05 m² wraz ze stelażem mocowanym do wystających krokwi. Podbitkę należy wykonać z blachy trapezowej T7 (podbitka) w kolorze białym.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Z upoważnienia Dyrektora
Główna Księgowa
Ewa Świąder
/podpisano elektronicznie/